

Dodatečná informace č. 1

VZ Dodávka 3 ks klimatizací pro OKB Karviná

na základě žádosti ze dne 15.12.2016

1) Dotaz:

Měli bychom dotaz k VŘ Dodávka 3 ks klimatizací pro OKB Karviná

- zda je v položce rozpisu "přívod elektro včetně úpravy v rozvaděči,, - dodávka jističe
 - " spojovací potrubí a materiál,, - rozvody chladiva
- zapraveny v liště

Odpověď:

Pro novou jednotku, ke které se zřizuje nový přívod, se musí osadit do rozvaděče nový jistič včetně zapojení.
Potrubní vedení bude zapraveno v lištách.

V Karvině 15.12.2016

Bc. Alexandra Klímová

