



ZKRAT. ODOLNOST JISTIČŮ 10kA !!!

Značení vodičů, svorek atd.

ČSN EN 60445 ed.3 Základní bezpečnostní principy pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Označování svorek zařízení a konců vodičů (330160)

ČSN EN 60446 ed.2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi (330165)

Předpisy pro rozvaděče nn :

ČSN EN 61439-1 ed.2 Rozvaděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecné ustanovení (357107)

ROZVÁDĚČ/NÁZEV :	RM3
PROVEDENÍ, VZOR : :	OCELOPLECH NÁSTĚNNÝ
TYP :	ATYP
KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU :	IP 54
KRYTÍ V OTEVŘENÉM STAVU :	IP 20
ROZMĚRY :	500/500/180mm
DĚLENÍ :	-
NÁTĚR/BARVA :	RAL7035
OBSLUHA :	PRAC.POUČENÝMI
PŘÍVOD(Y) :	VRCHEM
VÝVOD(Y) :	NAHORU
OCHRANA PŘED ÚR. EL. PROUDEM :	ČSN EN 332000-4-41,ed.2
	SAMOČIN.ODPOJENÍM OD ZDROJE
NAPÁJECÍ NAPĚŤ.SOUSTAVA :	3NPE AC 50Hz,400/230V/TN-S
OVLÁDACÍ NAPĚŤ.SOUSTAVA :	1NPE AC 50Hz,230V/TN-S
PŘÍPOJNICE	Cu 63A DLE POPISU
ZKRATOVÁ ODOLNOST /kA/ Iks	
Ikm	

AUTOŘI PROJEKTU		VYPRACOVAL	
ing.arch. D. FERENC		Ing.Zdeněk Novák	
MÍSTO STAVBY	Jablunkov		
INVESTOR	Sanatorium Jablunkov, a.s.		

AF PROJEKT s.r.o.
POTOČNÁ 102/13
795 00 STARÁ VES
IČO 27838528

AKCE:

SANATORIUM JABLUNKOV, a.s. ,STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.PP
D.1.4. G - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

FORMÁT	1xA4
DATUM	8/2016
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	...
ČÍSLO KOPIE	1 2 3 4 5 6 7

NÁZEV VÝKRESU:

ROZVADĚČ RM3

MĚŘÍTKO: -

ČÍSLO VÝKRESU: 07