

SVORKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLU 2495-0-0059

ZÁSUVKA TANGO 2XRJ45 FTP CAT.6

ZÁSUVKA REFLEX ZIS - ŽLUTÁ
CHRÁNIČ ZELENÁ

SPÍNAČ Č.1
Č.5

HLÍDAČ IZOLAČNÍHO STAVU ISOLGUARD HIG95+

A BN132C - LED Medium Power - 840 - Power supply unit
B MODUS 236LLxEP

PARAPETNÍ KANÁL 110/70D HF + DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKA

PODLAHOVÁ ROHOVÁ LIŠTA PRO ULOŽENÍ KABELŮ

IP kamera SN-IPV54/04ZDR-28
DVR Movitec MB N0800 - POE

X - SVORKA V KP67/2
přípojný bod - X7 RADIÁTORY
X8 VODOVOD
X9 ZÁRUBNĚ
X10-12 ANTISTATIKA

Proudová soustava : 3NPE 50Hz 400V/TN-C-S
Ochranná pospojování dle ČSN 332000-4-41 ed.2
ČSN 332000-7-710
Základní ochrana před dotykem živých částí :
Normální automatické odpojení od zdroje P0
Doplněná ochranné uzemnění P1
ochranné pospojování P2
prodovým chráničem P4
ZIS P5
doplňující ochranné pospojování
vnější vlivy dle ČSN 332000-4-41 ed.2+Z1
ČSN 332000-5-51 ed.3
ČSN 332130 ed.2 umývací prostor

VYPRACOVAL: ING.J.KONECZNÝ	AUTORIZACE: ING.J.KONECZNÝ	
INVESTOR NsP Karviná,Vydmuchov 399/5		
MÍSTO STAVBY: NsP Orlová Lutyně		
DIOP pokoj pacientů č.1+č.2	DATUM:	
ELEKTRO	MĚŘÍTKO: -	