

LEGENDA

PŘÍVOD ÚT – STÁVAJÍCÍ
VRAT ÚT – STÁVAJÍCÍ

KK	KULOVÝ KOHOUT
VKK	KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ
TRV	TERMOSTATICKÝ VENTIL; TERMOSTATICKÁ HLAVICE
RŠ	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ
(X)	STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ TRV
[Y]	STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ RŠ

OTOPNÁ TĚLESA:

TER*25/500/130	OTOPNÉ TĚLESO LITINOVÉ ČLÁNKOVÉ, ZNAČENÍ: TYP*POČET ČLÁNKŮ/VÝŠKA/HLOUBKA – STÁVAJÍCÍ
PJ3 ZD.***x****	OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ, ZNAČENÍ: TYP.VÝŠKAxDÉLKA – STÁVAJÍCÍ

TRV*****
- DIMENZE
- s – STÁVAJÍCÍ, n – PROJEKTOVANÝ
- O – OVENTROP*, D – DANFOSS, G – GIENGER, H – HEIMEIER
- P – PŘÍMÝ, R – ROHOVÝ

RŠ*****
- DIMENZE
- s – STÁVAJÍCÍ, n – PROJEKTOVANÝ
- O – OVENTROP*, D – DANFOSS, M – V4300
- P – PŘÍMÝ, R – ROHOVÝ

*TRV OVENTROP STÁVAJÍCÍ RFV6, PROJEKTOVANÝ RFV9. RŠ OVENTROP COMBI3

POZNÁMKA:

1) VNITŘNÍ DISPOZICE NEJSOU PŘEDMĚTEM TÉTO PD. DISPOZICE JE ZAKRESLENA NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ A MAPOVÁNÍ OBJEKTU, PROTO NEMUSÍ ZCELA ODPOVÍDAT SKUTEČNOSTI.
2) V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A SPECIFIKACI MATERIÁLU JE UVAŽOVÁNO S VÝROBKY, KTERÉ MAJÍ SPECIFICKÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI NUTNÉ PRO NAVRŽENÍ TOPNÉ SOUSTAVY. NEVYLUČUJE SE POUŽITÍ OBDOBNÝCH VÝROBKŮ JINÝCH FIREM, JE ALE NUTNÉ POŽÁDAT PROJEKTANTA O PŘEPOČET!
3) POZNÁMKA U OTOPNÝCH TĚLES: TH – DOPLNIT NOVOU TERMOSTATICKOU HLAVICI. AV – ZAJIŠTĚNÍ PROTI KRÁDEŽI.
4) NOVÉ ARMATURY OZNAČENY ČERVENÝM POPISEM.



SITUACE



Vypracoval: **BC. SLOWIKOVÁ**	Kontroloval: **BLAŽEK**	Zodpovědný projektant: **ING. CZERNIK**	ENERGETING.CZ, s.r.o. sídlo: 739 59 Střítež č. 252 provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín IČ: 25871862 DIČ: CZ25871862 tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080		
Investor: **NSP KARVINÁ-RÁJ, P.O., VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ**					
Místo: **VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ**					
Stavba: **OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ S HLAVICEMI PAVILON C**			Č. zakázky: **024/16**	Změna: **A**	Datum vydání: **2016-12-05**
Profesní část: **ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ**	Druh dokumentu:		Účel vydání: **DPS**	Číslo dokumentu: **CZ-3-113-16**	
Název: **PŮDORYS 6.NP**			Měřítko: **1:100**	List: **D.1.4 b)339**	