

LEGENDA

- KK

VKK

TRV

RŠ

ⓧ

Ⓨ

KULOVÝ KOHOUT

KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ

TERMOSTATICKÝ VENTIL; TERMOSTATICKÁ HLAVICE

RADIATOROVÉ SROUBENÍ

STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ TRV

STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ RŠ
- OTOPNÁ TĚLESA:

KAL\*25/500/160

R-2x1000-76/3/156
- OTOPNÉ TĚLESO LITINOVÉ ČLÁNKOVÉ, ZNAČENÍ: TYP\*POČET ČLÁNKŮ/VÝŠKA/HLOUBKA – STÁVAJÍCÍ

REGISTR Z ŽEBROVANÝCH TRUBEK, ZNAČENÍ: POČET PRAMENŮxDELKA – STÁVAJÍCÍ

- TRV\*\*\*\*\*

LDIMENZE

s–STÁVAJÍCÍ

n–PROJEKTOVANÝ

O–OVENTROP\*

D–DANFOSS

G–GIENGER

H–HEIMEIER

P–PŘÍMÝ

R–ROHOVÝ
- RŠ\*\*\*\*\*

LDIMENZE

s–STÁVAJÍCÍ

n–PROJEKTOVANÝ

O–OVENTROP\*

D–DANFOSS

M–V4300

P–PŘÍMÝ



R–ROHOVÝ
- \*TRV OVENTROP STÁVAJÍCÍ RFV6, PROJEKTOVANÝ RFV9. RŠ OVENTROP COMBI3

- POZNÁMKA:
- 1) VNITŘNÍ DISPOZICE NEJSOU PŘEDMĚTEM TÉTO PD. DISPOZICE JE ZAKRESLENA NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ A MAPOVÁNÍ OBJEKTU, PROTO NEMUSÍ ZCELA ODPOVÍDAT SKUTEČNOSTI.

2) V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A SPECIFIKACI MATERIÁLŮ JE UVAŽOVÁNO S VÝROBKÝ, KTERÉ MAJÍ SPECIFICKÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI NUTNÉ PRO NAVRŽENÍ TOPNÉ SOUSTAVY. NEVYLUCUJE SE POUŽITÍ OBDOBŇNÝCH VÝROBKŮ JINÝCH FIREM, JE ALE NUTNÉ POŽADAT PROJEKTANTA O PŘEPOČET!

3) POZNÁMKA U OTOPNÝCH TĚLES: TH – DOPLNIT NOVOU TERMOSTATICKOU HLAVICI.  
AV – ZAJIŠTĚNÍ PROTI KRADEŽI.

4) NOVÉ ARMATURY OZNAČENY ČERVENÝM POPISEM.



Vypracoval <b>BLAŽEK</b>	Kontroloval <b>ING. CZERNIK</b>	Zodpovědný projektant <b>ING. CZERNIK</b>	<b>ENERGETING.CZ, s.r.o.</b> <small>sídlo: 730 99 801až c. 252 provoz: Praha 6 157117, 737 01 Česká 166n IČ: 25811862, DIČ: CZ25811862 tel: 558 745 130 mobil: 603 795 080</small>		
Investor <b>NSP KARVINÁ-RÁJ, P.O., VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ</b>	Místo <b>VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ</b>		Č. zakázky <b>024/16</b>	Změna <b>A</b>	Datum vydání <b>2016-12-05</b>
Stavba <b>OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ S HLAVICEMI</b>	Pavilon M		Účel vydání <b>DPS</b>	Číslo dokumentu <b>CZ-1-037-16</b>	
Profesní činnost <b>ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ</b>	Druh dokumentu		Název <b>PŮDORYS 2.NP</b>	Měřítko <b>1:100</b>	List <b>D.1.4 b)375</b>