



## LEGENDA

- PŘÍVOD ÚT – STÁVAJÍCÍ
- - - VRAT ÚT – STÁVAJÍCÍ
- KK KULOVÝ KOHOUT
- VKK KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ
- TRV TERMOSTATICKÝ VENTIL; TERMOSTATICKÁ HLAVICE
- RŠ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ
- ⊗ STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ TRV
- ⊕ STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ RŠ

OTOPNÁ TĚLESA:  
TER\*25/500/130 OTOPNÉ TĚLESO LITINOVÉ ČLÁNKOVÉ,  
ZNAČENÍ: TYP\*POČET ČLÁNKŮ/VÝŠKA/HLOUBKA – STÁVAJÍCÍ

- TRV\*\*\*\*

L-DIMENZE

  - s-STÁVAJÍCÍ
  - n-PROJEKTOVANÝ

O-OVENTROP\*

D-DANFOSS

G-GIENGER

H-HEIMEIER

P-PŘÍMÝ

R-ROHOVÝ
- RŠ\*\*\*\*

L-DIMENZE

  - s-STÁVAJÍCÍ
  - n-PROJEKTOVANÝ

O-OVENTROP\*

D-DANFOSS



M-V4300

P-PŘÍMÝ

R-ROHOVÝ

\*TRV OVENTROP STÁVAJÍCÍ RFV6, PROJEKTOVANÝ RFV9. RŠ OVENTROP COMBI3

- POZNÁMKA:
- 1) VNITŘNÍ DISPOZICE NEJSOU PŘEDMĚTEM TÉTO PD. DISPOZICE JE ZAKRESLENA NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ A MAPOVÁNÍ OBJEKTU, PROTO NEMUSÍ ZCELA ODPOVÍDAT SKUTEČNOSTI.
  - 2) V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A SPECIFIKACI MATERIÁLŮ JE UVAŽOVÁNO S VÝROBKÝ, KTERÉ MAJÍ SPECIFICKÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI NUTNÉ PRO NAVRŽENÍ TOPNÉ SOUSTAVY. NEVYLUCUJE SE POUŽITÍ OBDOBNÝCH VÝROBKŮ JINÝCH FIREM, JE ALE NUTNÉ POŽÁDAT PROJEKTANTA O PŘEPOČET!
  - 3) POZNÁMKA U OTOPNÝCH TĚLES: TH – DOPLNIT NOVOU TERMOSTATICKOU HLAVICI.  
AV – ZAJIŠTĚNÍ PROTI KRÁDEŽI.
  - 4) NOVÉ ARMATURY OZNAČENY ČERVENÝM POPISEM.



Vypracoval <b>BLAŽEK</b>		Kontroloval <b>ING. CZERNIK</b>	Zodpovědný projektant <b>ING. CZERNIK</b>		ENERGETING.CZ, s.r.o. sídlo: 739 59 Sítňež 2, 252 provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín IČ: 25871862 DIČ: CZ25871862 tel: 558 745 130 mobil: 603 785 080		
Investor <b>NSP KARVINÁ-RÁJ, P.O., VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ</b>							
Místo <b>VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ</b>							
Stavba <b>OSAŽENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ S HLAVICEMI PAVILON D</b>				Č. zakázky <b>024/16</b>	Změna <b>A</b>	Datum vydání <b>2016-12-05</b>	
Profesioní část <b>ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ</b>		Druh dokumentu		Účel vydání <b>DPS</b>	Číslo dokumentu <b>CZ-2-112-16</b>		
Název <b>PŮDORYS 1.NP - 1.ČÁST</b>				Měřítko <b>1:100</b>	List <b>D.1.4 b)342</b>		