


—	PŘÍVOD ÚT – STÁVAJÍCÍ
- - -	VRÁT ÚT – STÁVAJÍCÍ
KK	KULOVÝ KOHOUT
VKK	KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ
TRV	TERMOSTATICKÝ VENTIL; TERMOSTATICKÁ HLAVICE
RŠ	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ
X	STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ TRV
Y	STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ RŠ

OTOPNÁ TĚLESA:




KAL*25/500/160	OTOPNÉ TĚLESO LITINOVÉ ČLÁNKOVÉ, ZNAČENÍ: TYP*POČET ČLÁNKŮ/HLOUBKA - STÁVAJÍCÍ
-**-**	OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ, ZNAČENÍ: TYP-HHHLLL-M - STÁVAJÍCÍ
R-2x1000-76/32	REGISTR Z HLADKÝCH TRUBEK, ZNAČENÍ: POČET PRAMENŮ/DĚLKA - ROZMĚR TRUBEK - STÁVAJÍCÍ



*TRV OVENTROP STÁVAJÍCÍ RFV6, PROJEKTOVANÝ RFV9. RŠ OVENTROP COMBI3

POZNÁMKA:

- 1) VNITŘNÍ DISPOZICE NEJOU PŘEDMĚTEM TĚTO PD. DISPOZICE JE ZAKRESLENA NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ A MAPOVÁNÍ OBJEKTU, PROTO NEMUSÍ ZČELA ODPOVÍDAT SKUTEČNOSTI.
- 2) V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A SPECIFIKACI MATERIÁLŮ JE UVAŽOVÁNO S VÝROBKY, KTERÉ MAJÍ SPECIFICKÉ TECHNIČNÍ VLASTNOSTI NUTNÉ PRO NAVRŽENÍ TOPNÉ SOUSTAVY. NEVYLUCUJE SE POUŽITÍ ODOBŇOVÝCH VÝROBKŮ JINÝCH FIRM, JE ALE NUTNÉ POŽÁDAT PROJEKTANTA O PŘEČETÍ!
- 3) POZNÁMKA U OTVORŮNÝCH TĚLES: TH – DOPLNIT NUTNĚ TERMOSTATICKOU HLAVICI.
AV – ZAJISTIŤ PROTI KRADEŽI.
- 4) NOVĚ ARMATURY OZNAČENY ČERVENÝM POPISEM.



By pracoval	Kontroloval	Zodpovedný projektant	ENERGETING,Č.z.s.r.o. sídlo: 739 59 Praha, z. 202 prace: 13773, 735 01 Gajdo 160n IČ: 25811962, DIČ: CZ25811962 tel: 558 745 130 mobil 603 785 080	
BC. SLOWIKOVÁ	BLAŽEK	ING. CZERNIK		
Investor	NSP KARVINÁ-RÁJ, P. O., VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ			
Místo	VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ			
Stavba	OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ S HLAVICEMI PAVILON H			
Profesní část		Druh dokumentu	Č. zakázky	Změna
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ			024/b	A
				Datum vydání
				2016-12-05
			Účel vydání	Číslo dokumentu
			DPS	CZ-1-033-16
Název	Měřičto		List	
PŮDORYS 1.NP	1:100		D.1.4 b)364	