

Dimenzování otopných soustav

020540 - ENERGETING.CZ, s.r.o. - Čes.Těšín

Nemocnice Karviná_N.DMW

DIMOSW v.5.2.4 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 5.12.2016

1 Souhrnné údaje

Stavba: Nemocnice Karviná-Ráj

Místo: Pavilon N

Zadavatel:

Zpracovatel: **Energeting.cz**

Zakázka: Nemocnice Karviná_N.DMW

Archiv:

Projektant: Blažek

Datum: 7.11.2016

E-mail: energeting.cz@iol.cz

Telefon: 558 745 130

2 Regulace spotřebičů - místnosti

Č.M.	O.S.	Specifikace	Q W	Δt K	M kg·h ⁻¹	1.RP - ventil, 3. RP - šroubení					2. RP - šroubení			
						RP	ozn.	pr.	DN	N/P	ozn.	pr.	DN	N/P
101	101-01	KAL*23/500/160	2 112	20,0	90,7	1	RFV9 přímý	P	15	9,0	Combi 3	P	15	4,0
102	102-01	KAL*11/500/160	1 152	20,0	49,5	1	RFV9 přímý	P	10	9,0	Combi 3	P	10	4,0
104	104-01	KAL1*21/500/160	2 974	20,0	127,7	1	RFV9 přímý	P	15	9,0	Combi 3	P	15	4,0
105	105-01	KAL1*04/500/160	613	20,0	26,3	1	RFV9 přímý	P	10	9,0	Combi 3	P	10	4,0
106	106-01	KAL1*11/500/160	1 586	20,0	68,1	1	RFV9 přímý	P	10	9,0	Combi 3	P	10	4,0
107	107-01	KAL1*16/500/160	2 280	20,0	97,9	1	RFV9 přímý	P	15	9,0	Combi 3	P	15	4,0
	garáže	garáže ZS	100 000	20,0	4 295,4									