



| | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Vypracoval BLAŽEK | Kontroloval ING. CZERNIK | Zodpovědný projektant ING. CZERNIK | ENERGETING.CZ, s.r.o. sídlo: 739 59 Strážec č. 252 provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín IČ: 25871862 DIČ: CZ25871862 tel. 598 745 130 mobil: 603 785 080 | | |
| Investor NSP KARVINÁ-RÁJ, P.O., VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ | | | Č. zakázky 024/16 | Změna A | Datum vydání 2016-12-05 |
| Místo VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ | | | | | |
| Stavba OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ S HLAVICEMI PAVILON A1 | | | Účel vydání DPS | Číslo dokumentu CZ-2-091-16 | |
| Profesní část ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ | Druh dokumentu | | Měřítka 1:100 | List D.1.4 b)313 | |
| Název PŮDORYS 2.NP | | | | | |

POZNÁMKA:

- 1) VNITŘNÍ DISPOZICE NEJSOU PŘEDMĚTEM TÉTO PD. DISPOZICE JE ZAKRESLENA NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ A MAPOVÁNÍ OBJEKTU, PROTO NEMUSÍ ZCELA ODPOVÍDAT SKUTEČNOSTI.
- 2) V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A SPECIFIKACI MATERIÁLU JE UVAŽOVÁNO S VÝROBKÝ, KTERÉ MAJÍ SPECIFICKÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI NUTNÉ PRO NAVRŽENÍ TOPNÉ SOUSTAVY. NEVYLUČUJE SE POUŽITÍ ODBOBNÝCH VÝROBKŮ JINÝCH FIREM, JE ALE NUTNÉ POŽÁDAT PROJEKTANTA O PŘEPOČET!
- 3) POZNÁMKA U OTOPNÝCH TĚLES: TH – DOPLNIT NOVOU TERMOSTATICKOU HLAVICI. AV – ZAJIŠTĚNÍ PROTI KRÁDEŽI.
- 4) NOVÉ ARMATURY OZNAČENÝ ČERVENÝM POPISEM.