



POKRAČOVÁNÍ VIZ V.Č. CZ-2-112-16



## LEGENDA

- PŘIVOD ÚT – STÁVAJÍCÍ  
- - - VRAT ÚT – STÁVAJÍCÍ
- KK KULOVÝ KOHOUT  
VKK KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ  
TRV TERMOSTATICKÝ VENTIL; TERMOSTATICKÁ HLAVICE  
RŠ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ  
X STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ TRV  
Y STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ RŠ

OTOPNÁ TĚLESA:  
TER\*25/500/130 OTOPNÉ TĚLESO LITINOVÉ ČLÁNKOVÉ,  
ZNAČENÍ: TYP\*POČET ČLÁNKŮ/VÝŠKA/HLOUBKA – STÁVAJÍCÍ

- TRV\*\*\*\*\*  
DIMENZE  
s–STÁVAJÍCÍ  
n–PROJEKTOVANÝ  
O–OVENTROP\*  
D–DANFOSS  
G–GIENGER  
H–HEIMEIER  
P–PŘÍMÝ  
R–ROHOVÝ
- RŠ\*\*\*\*\*  
DIMENZE  
s–STÁVAJÍCÍ  
n–PROJEKTOVANÝ  
O–OVENTROP\*  
D–DANFOSS  
M–V4300  
P–PŘÍMÝ  
R–ROHOVÝ

\*TRV OVENTROP STÁVAJÍCÍ RFV6, PROJEKTOVANÝ RFV9. RŠ OVENTROP COMBI3

- POZNÁMKA:
- 1) VNITŘNÍ DISPOZICE NEJSOU PŘEDMĚTEM TÉTO PD. DISPOZICE JE ZAKRESLENA NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ A MAPOVÁNÍ OBJEKTU, PROTO NEMUSÍ ZCELA ODPOVÍDAT SKUTEČNOSTI.
  - 2) V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A SPECIFIKACI MATERIÁLU JE UVAŽOVÁNO S VÝROBKÝ, KTERÉ MAJÍ SPECIFICKÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI NUTNÉ PRO NAVRŽENÍ TOPNÉ SOUSTAVY. NEVYLUCUJE SE POUŽITÍ OBDOBNÝCH VÝROBKŮ JINÝCH FIREM, JE ALE NUTNÉ POŽÁDAT PROJEKTANTA O PŘEPOČET!
  - 3) POZNÁMKA U OTOPNÝCH TĚLES: TH – DOPLNIT NOVOU TERMOSTATICKOU HLAVICI.  
AV – ZAJIŠTĚNÍ PROTI KRÁDEŽI.
  - 4) NOVÉ ARMATURY OZNAČENY ČERVENÝM POPISEM.

Vypracoval <b>BLAŽEK</b>		Kontroloval <b>ING. CZERNIK</b>	Zodpovědný projektant <b>ING. CZERNIK</b>		<b>ENERGETING.CZ, s.r.o.</b> sídlo: 739 59 Střítež č. 252 provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín IČ: 25871862 DIČ: CZ25871862 tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080		
Investor <b>NSP KARVINÁ-RÁJ, P.O., VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ</b>							
Místo <b>VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ</b>							
Stavba <b>OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ S HLAVICEMI PAVILON D</b>				Č. zakázky <b>024/16</b>	Změna <b>A</b>	Datum vydání <b>2016-12-05</b>	
Profesní část <b>ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ</b>			Druh dokumentu	Účel vydání <b>DPS</b>	Číslo dokumentu <b>CZ-3-115-16</b>		
Název <b>PŮDORYS 1.NP - 2.ČÁST</b>				Měřítko <b>1:100</b>		List <b>D.1.4 b)343</b>	