

LEGENDA

PŘÍVOD ÚT – STÁVAJÍCÍ

VRAT ÚT – STÁVAJÍCÍ

KK	KULOVÝ KOHOUT
VKK	KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ
TRV	TERMOSTATICKÝ VENTIL; TERMOSTATICKÁ HLAVICE
RŠ	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ
(X)	STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ TRV
[Y]	STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ RŠ

OTOPNÁ TĚLESA:

KAL*25/500/160 OTOPNÉ TĚLESO LITINOVÉ ČLÁNKOVÉ, ZNAČENÍ: TYP*POČET ČLÁNKŮ/VÝŠKA/HLOUBKA – STÁVAJÍCÍ

TRV*****
- DIMENZE
- s – STÁVAJÍCÍ
- n – PROJEKTOVANÝ
- O – OVENTROP*
- D – DANFOSS
- G – GIENGER
- H – HEIMEIER
- P – PŘÍMÝ
- R – ROHOVÝ

RŠ*****
- DIMENZE
- s – STÁVAJÍCÍ
- n – PROJEKTOVANÝ
- O – OVENTROP*
- D – DANFOSS
- M – V4300
- P – PŘÍMÝ
- R – ROHOVÝ

*TRV OVENTROP STÁVAJÍCÍ RFV6, PROJEKTOVANÝ RFV9. RŠ OVENTROP COMBI3



te = –15°C

POZNÁMKA:

1) VNITŘNÍ DISPOZICE NEJSOU PŘEDMĚTEM TÉTO PD. DISPOZICE JE ZAKRESLENA NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ A MAPOVÁNÍ OBJEKTU, PROTO NEMUSÍ ZCELA ODPOVÍDAT SKUTEČNOSTI.
2) V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A SPECIFIKACI MATERIÁLU JE UVAŽOVÁNO S VÝROBKY, KTERÉ MAJÍ SPECIFICKÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI NUTNÉ PRO NAVRŽENÍ TOPNÉ SOUSTAVY. NEVYLUČUJE SE POUŽITÍ OBDOBNÝCH VÝROBKŮ JINÝCH FIREM, JE ALE NUTNÉ POŽÁDAT PROJEKTANTA O PŘEPOČET!
3) POZNÁMKA U OTOPNÝCH TĚLES: TH – DOPLNIT NOVOU TERMOSTATICKOU HLAVICI. AV – ZAJIŠTĚNÍ PROTI KRÁDEŽI.
4) NOVÉ ARMATURY OZNAČENY ČERVENÝM POPISEM.

Vypracoval: BC. SLOWIKOVÁ	Kontroloval: BLAŽEK	Zodpovědný projektant: ING. CZERNIK	ENERGETING.CZ, s.r.o. sídlo: 739 59 Štítež č. 252 provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín IČ: 25871862 DIČ: CZ25871862 tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080
Investor: NSP KARVINÁ-RÁJ, P.O., VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ			
Místo: VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ			
Stavba: OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ S HLAVICEMI PAVILON E		Č. zakázky: 024/16	Změna: A / Datum vydání: 2016-12-05
Profesní část: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	Druh dokumentu:	Účel vydání: DPS	Číslo dokumentu: CZ-2-115-16
Název: PŮDORYS 2.NP		Měřítko: 1:100	List: D.1.4 b)348