

LEGENDA

- PŘÍVOD ÚT – STÁVAJÍCÍ
- VRAT ÚT – STÁVAJÍCÍ

KK KULOVÝ KOHOUT
VKK KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ
TRV TERMOSTATICKÝ VENTIL; TERMOSTATICKÁ HLAVICE
RŠ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ
(X) STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ TRV
[Y] STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ RŠ

OTOPNÁ TĚLESA:
KAL*25/500/130 OTOPNÉ TĚLESO LITINOVÉ ČLÁNKOVÉ, ZNAČENÍ: TYP*POČET ČLÁNKŮ/VÝŠKA/HLOUBKA – STÁVAJÍCÍ
R-2x1000-76/3,2 REGISTR Z HLADKÝCH TRUBEK, ZNAČENÍ: POČET PRAMENŮxDÉLKA – ROZMĚR TRUBEK – STÁVAJÍCÍ

TRV*****
- DIMENZE
- s–STÁVAJÍCÍ
- n–PROJEKTOVANÝ
- O–OVENTROP*
- D–DANFOSS
- G–GIENGER
- H–HEIMEIER
- P–PŘÍMÝ
- R–ROHOVÝ

RŠ*****
- DIMENZE
- s–STÁVAJÍCÍ
- n–PROJEKTOVANÝ
- O–OVENTROP*
- D–DANFOSS
- M–V4300
- P–PŘÍMÝ
- R–ROHOVÝ

*TRV OVENTROP STÁVAJÍCÍ RFV6, PROJEKTOVANÝ RFV9. RŠ OVENTROP COMBI3

te =-15°C

SITUACE



POZNÁMKA:
1) VNITŘNÍ DISPOZICE NEJSOU PŘEDMĚTEM TÉTO PD. DISPOZICE JE ZAKRESLENA NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ A MAPOVÁNÍ OBJEKTU, PROTO NEMUSÍ ZCELA ODPOVÍDAT SKUTEČNOSTI.
2) V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A SPECIFIKACI MATERIÁLU JE UVAŽOVÁNO S VÝROBKY, KTERÉ MAJÍ SPECIFICKÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI NUTNÉ PRO NAVRŽENÍ TOPNÉ SOUSTAVY. NEVYLUČUJE SE POUŽITÍ OBDOBNÝCH VÝROBKŮ JINÝCH FIREM, JE ALE NUTNÉ POŽÁDAT PROJEKTANTA O PŘEPOČET!
3) POZNÁMKA U OTOPNÝCH TĚLES: TH – DOPLNIT NOVOU TERMOSTATICKOU HLAVICI. AV – ZAJIŠTĚNÍ PROTI KRÁDEŽI.
4) NOVÉ ARMATURY OZNAČENY ČERVENÝM POPISEM.

Vypracoval: **BC. SLOWIKOVÁ**	Kontroloval: **BLAŽEK**	Zodpovědný projektant: **ING. CZERNIK**	ENERGETING.CZ, s.r.o. sídlo: 739 59 Šittná č. 250 provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín IČ: 25871862 DIČ: CZ25871862 tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080
Investor: **NSP KARVINÁ-RÁJ, P.O., VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ**			
Místo: **VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ**			
Stavba: **OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ S HLAVICEMI**		Č. zakázky: **024/16**	Změna: **A** Datum vydání: **2016-12-05**
PAVILON F			
Profesní část: **ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ**	Druh dokumentu:	Účel vydání: **DPS**	Číslo dokumentu: **CZ-1-027-16**
Název: **PŮDORYS 1.PP**		Měřítko: **1:100**	List: **D.1.4 b)352**