


SCHÉMA OPS PAVILON L



LEGENDA

- PŘÍVOD ÚT – STÁVAJÍCÍ
- VRAT ÚT – STÁVAJÍCÍ

- Č2 ČERPADLO, GRUNDFOS UPS 40–60/2F, H= kPa, Q= M3/H
- Č3 ČERPADLO, GRUNDFOS MAGNA3 50–40F, H=12,8 kPa, Q=5,74 M3/H
- RV2 TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN40, KVS=19M3/H
- RV3 TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN50, KVS=40M3/H
- RV4 SMYČKOVÝ REGULAČNÍ VENTIL, HYDROCONTROL F
- M1, M3 MĚŘENÍ
- KK KULOVÝ KOHOUT
- VKK KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ
- KKF KULOVÝ KOHOUT PŘÍRUBOVÝ
- ZVMF ZPĚTNÝ VENTIL MEZIPŘÍRUBOVÝ

POZNÁMKA: NOVÉ ARMATURY / ZAŘÍZENÍ OZNAČENY ČERVENÝM POPISEM.

Vypracoval BLAŽEK	Kontroloval ING. CZERNIK	Zodpovědný projektant ING. CZERNIK	ENERGETING.CZ, s.r.o. sídlo: 739 59 Střítež č. 252 provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín IČ: 25871862 DIČ: CZ25871862 tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080		
Investor NSP KARVINÁ-RÁJ, P.O., VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ					
Místo VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ					
Stavba OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ S HLAVICEMI PAVILON L			Č. zakázky 024/16	Změna A	Datum vydání 2016-12-05
Profesní část ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ		Druh dokumentu	Účel vydání DPS	Číslo dokumentu CZ-3-128-16	
Název SCHÉMA OPS			Měřítko -	List D.1.4 b)373	