


SCHÉMA OPS PAVILON E



LEGENDA

- PŘIVOD ÚT – STÁVAJÍCÍ
- VRAT ÚT – STÁVAJÍCÍ
- Č1

ČERPADLO, WILO E30/1–7, H=18,2 kPa, Q=4,67 M3/H
- Č2

ČERPADLO, WILO E50/1–7, H=18,1 kPa, Q=7,16 M3/H
- Č3

ČERPADLO
- RV1

TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN40, KVS=25M3/H
- RV2

TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN50, KVS=40M3/H
- RV3

TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
- RV4

TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
- RV5

SMYČKOVÝ REGULAČNÍ VENTIL, HYDROCONTROL F DN100
- M1

MĚŘENÍ
- KK

KULOVÝ KOHOUT
- VKK

KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ
- KKF

KULOVÝ KOHOUT PŘÍRUBOVÝ
- ZVMF

ZPĚTNÝ VENTIL MEZIPŘÍRUBOVÝ

POZNÁMKA: NOVÉ ARMATURY / ZAŘÍZENÍ OZNAČENY ČERVENÝM POPISEM.

Vypracoval	Kontroloval	Zodpovědný projektant	<div>ENERGETING.CZ, s.r.o.</div> <div>sídlo: 739 59 Střítež č. 252</div> <div>provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín</div> <div>IČ: 25871862 DIČ: CZ25871862</div> <div>tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080</div>				
BC. SLOWIKOVÁ	BLAŽEK	ING. CZERNIK					
Investor NSP KARVINÁ-RÁJ, P.O., VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ							
Místo VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ							
Stavba OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ S HLAVICEMI PAVILON E			Č. zakázky	Změna	Datum vydání		
			024/16	A	2016-12-05		
Profesní část		Druh dokumentu	Účel vydání	Číslo dokumentu			
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ			DPS	CZ-3-119-16			
Název			Měřítko	List			
SCHÉMA OPS			-	D.1.4 b)351			