

**1 Souhrnné údaje**

Stavba: Nemocnice Karviná-Ráj

Místo: Pavilon H\_bufet

Zadavatel:

Zpracovatel: **Energeting.cz**

Zakázka: Nemocnice Karviná\_H\_bufet.DMW

Archiv:

Projektant: Bc. Slowiková

Datum: 7.11.2016

E-mail: energeting.cz@iol.cz

Telefon: 558 745 130

**2 Regulace spotřebičů - místnosti**

Č.M.	O.S.	Specifikace	Q W	$\Delta t$ K	M $\text{kg} \cdot \text{h}^{-1}$	1.RP - ventil, 3. RP - šroubení					2. RP - šroubení			
						RP	ozn.	pr.	DN	N/P	ozn.	pr.	DN	N/P
180d	180d-01	KAL*08/900/70	707	20,0	30,4	1	RFV9 přímý	P	10	4,8	Combi 3	P	10	0,9
182d	182d-01	KAL*15/900/70	1 287	20,0	55,3	1	RFV9 přímý	P	10	7,2	Combi 3	P	10	1,3
182d	182d-02	KAL*19/900/70	1 620	20,0	69,6	1	RFV9 přímý	P	15	7,9	Combi 3	P	15	1,5
182d	182d-03	KAL*24/900/70	2 034	20,0	87,4	1	RFV9 přímý	P	15	9,0	Combi 3	P	15	1,7
183d	183d-01	KAL*25/900/70	2 117	20,0	90,9	1	RFV9 přímý	P	15	7,9	Combi 3	P	15	4,0
183d	183d-02	KAL*12/900/70	1 039	20,0	44,6	1	RFV9 přímý	P	10	6,3	Combi 3	P	10	1,1