

Stavba: Osazení termoregulačních ventilů s hlavicemi

Místo stavby: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

**Investor: Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace
Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná**

Část:

D.1.4 – 300 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

D.1.4A)304 TECHNICKÁ ZPRÁVA

PAVILON B

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
dle § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění

Datum: prosinec 2016
Vypracoval: Dalibor Blažek

Zakázka č.: 024/16
Arch. č.: CZ-4-074-16

OBSAH

A.	Technická zpráva.....	2
1)	Popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a usprádnění instalace a systému.....	2
1)a)	Popis stávajícího stavu.....	2
1)b)	Popis navrženého stavu.....	2
1)c)	Strojovny.....	3
1)d)	Rozvodné potrubí.....	3
1)e)	Armatury.....	3
1)f)	Otopná tělesa.....	3
1)g)	Regulace.....	3
1)h)	Nátěry.....	4
1)i)	Měření a regulace.....	4
2)	Zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení.....	4
3)	Požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby.....	4
B.	Výkresová část.....	4
C.	Seznam strojů a zařízení a technické specifikace.....	5
a)	Nominál otopné soustavy – OPS B JZ, B SV.....	5
b)	Specifikace materiálu.....	6

Přílohy:

Výpočty

A. Technická zpráva

1) Popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a usprádnění instalace a systému

1)a) Popis stávajícího stavu

V objektu pavilonu „B“ se nachází dvě OPS. Obě paty OPS jsou zaregulovány smyčkovým regulačním ventilem. Měření tepla mimo OPS. Topné větve jsou napojeny na pátevní rozvod přes uzávěry. Topné větve jsou osazeny trojcestným směšovacím ventilem s pohonem a třírychlostním oběhovým čerpadlem.

Z OPS je vyveden hlavní stoupací rozvod tepla. Na hlavní stoupací rozvody jsou napojeny ležaté rozvody v jednotlivých patrech. Ležaté rozvody jsou provedeny v klasickém protiproudém zapojení. Z ležatých rozvodů jsou napojena otopná tělesa. Na patách ležatých rozvodů jsou v některých patrech instalovány přepouštěcí armatury.

Otopná tělesa jsou v objektu převážně litinová článková typu Kalor a Termo. Dále se v objektu vyskytují ocelová desková tělesa, v koupelnách pak ocelová trubková tělesa. Otopná tělesa jsou osazena radiátorovými kohouty (případně ventily) a radiátorovým šroubením. V některých částech objektu již byla provedena výměna radiátorových kohoutů (ventilů) za radiátorové ventily s přednastavením a termostatickou hlavicí. Na některých radiátorových ventilech chybí termostatické hlavice. Odvzdušnění otopné soustavy je provedeno na nejvýše položených otopných tělesech, případně na nejvyšších místech rozvodu v baňkách s odvzdušňovacími ventily. Vypouštění je provedeno na nejnižších místech rozvodu, případně v různých otopných tělesech vypouštěcími kohouty. Hlavní stoupací rozvody jsou zaizolovány.

1)b) Popis navrženého stavu

Stávající systém ústředního vytápění zůstane zachován.

V objektu se provede výměna stávajících radiátorových kohoutů (ventilů) a radiátorových šroubení. Stávající radiátorové ventily s termostatickou hlavicí a ve vyhovujícím technickém stavu budou ponechány. Radiátorové ventily bez hlavic se osadí novými termostatickými hlavicemi. Na stávajících

radiátorových ventilech se provede přednastavení. Ve veřejně přístupných prostorách se termostatické hlavice zajistí proti krádeži.

Na patách ležatých rozvodů se provede nastavení přepouštěcích armatur.

1)c) Strojovny

V OPS se provede náhrada třírychlostních oběhových čerpadel za čerpadla s elektronickou regulací otáček. Čerpadla v OPS se nastaví na předepsané hodnoty, viz výkresová část.

1)d) Rozvodné potrubí

Úprava délky přípojky na vratném potrubí se provede v případě záměny stávajícího radiátorového šroubení za nové radiátorové šroubení regulační. Provede se zkrácení potrubí přípojky a provedení závitů. Na přívodu se délka přípojky nebude upravovat, jelikož jsou navrženy radiátorové ventily ve zkráceném provedení.

1)e) Armatury

Stávající radiátorové kohouty (ventily) budou nahrazeny radiátorovými ventily s přednastavením a termostatickou hlavici. Navržené ventily jsou s nastavitelnými ventilovými kuželkami. Stávající radiátorová šroubení u otopných těles, u kterých budou osazeny nové radiátorové ventily, se nahradí regulačním šroubením s přednastavením. Navržená šroubení umožňují uzavření, vypouštění, napouštění a demontáž těles bez vypouštění soustavy.

Stávající radiátorové ventily ve vyhovujícím technickém stavu budou ponechány. U těchto ventilů se provede přednastavení dle výpočtu a v případě chybějící termostatické hlavice se osadí nová.

Stupeň přednastavení ventilů a šroubení pro jednotlivá otopná tělesa je uvedený ve výkresové části a bude nastaven po proplachu otopné soustavy před topnou zkouškou.

Ventily budou opatřeny termostatickou hlavici s kapalinovým čidlem. Tato hlavice musí být namontována vždy vodorovně. **Z důvodu nevhodného snímání teploty interiéru termostatickými hlavicemi umístěnými v zákrytech otopných těles je vhodné opatřit zakryté ventily termostatickými hlavicemi s dálkovými čidly. Ve výpisu materiálu není uvedeno – nutno zvážit při montáži.**

1)f) Otopná tělesa

Stávající otopná tělesa budou ponechána.

1)g) Regulace

Hydraulická rovnováha otopné soustavy se docílí nastavením regulačních armatur.

V OPS se provede nastavení čerpadel dle přiloženého výpočtu a výkresové části.

Hydraulická rovnováha topných větví bude docílena nastavením radiátorových ventilů a radiátorových šroubení na otopných tělesech. Stupeň přednastavení radiátorových ventilů a šroubení bude nastaven dle provedeného výpočtu a výkresové části PD.

Přepouštěcí armatury na patách ležatých rozvodů se nastaví na hodnotu max 12 kPa.

Vyvážení jednotlivých OPS lze doregulovat na smyčkových vyvažovacích ventilech na patách OPS. Toto vyvážení je možné provést pouze s přihlédnutím k požadovaným parametrům větví VZT (není předmětem PD).

Přednastavení ventilů a šroubení bude provedeno po proplachu otopné soustavy před topnou zkouškou. V průběhu topné zkoušky se provede jemné doregulování systému dle skutečného provozního stavu.

1)h) Nátěry

Poškozené nátěry ocelového potrubí přípojek k otopným tělesům se opraví emailovým nátěrem.

1)i) Měření a regulace

Do nastavení systému MaR nebude zasahováno.

2) Zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení

Při provádění veškerých stavebních a montážních prací je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými předpisy a nařízeními, zejména se zákonem 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany při práci a jeho prováděcími předpisy, resp. nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Při práci na elektrotechnických zařízeních dodržet požadavky ČSN 33 2000-4, včetně souvisejících norem a předpisů. Práce na el. zařízení mohou být prováděny dle podmínek ČSN EN 50110-1 oprávněnými pracovníky.

Před uvedením zařízení do provozu bude provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6.

Obsluhu zařízení podle provozovatelem vypracovaného manuálu uvedeného v provozních předpisech mohou provádět pouze osoby provozovatelem prokazatelně poučené a způsobilé.

3) Požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby

Ve výpočtech projektové dokumentace je uvažováno s výrobky, které mají specifické technické vlastnosti nutné pro navržení topné soustavy. Nevylučuje se použití obdobných výrobků jiných firem, které ale mohou mít jiné technické vlastnosti. V tomto případě je nutné provést přepočty!

Po montáži bude celá soustava řádně odzkoušena dle ČSN 06 0310 za přítomnosti investora a uživatele. O veškerých zkouškách a přejímkách budou provedeny písemné zápisy ve smyslu ČSN 06 0310. Topná zkouška u zařízení s výkonem větším než 100 kW trvá 72 hodin bez delších provozních přestávek a v jejím průběhu budou navozeny veškeré provozní stavy. U menších zařízení je dovoleno topnou zkoušku zkrátit (nejméně 24 hodin).

Zařízení je navrženo jako plně automatické, obsluha bude pouze občasná a omezí se na vizuální kontrolu tlaku vody v systému a správné funkce jednotlivých zařízení. Údržbu na zařízení je nutno svěřit odborně způsobilé firmě.

UPOZORNĚNÍ: Při uvedení do provozu je nutno provést topnou zkoušku systému s nastavením jmenovitých hodnot a ověření správné funkce všech otopných ploch a těles a případně doregulovat.

B. Výkresová část

Viz příloha.

C. Seznam strojů a zařízení a technické specifikace

a) Nominál otopné soustavy – OPS B JZ, B SV

Venkovní teplota: - 15 °C

Tepelný spád UT: 80/60 °C

Větev B JZ

Instalovaný výkon: 138,3 kW

Hmotnostní průtok: 5 940 kg/hod

Pracovní bod čerpadla

Průtok: 6,12 m³/h

Dopravní výška: 24,7 kPa

Větev B SV

Instalovaný výkon: 144,7 kW

Hmotnostní průtok: 6 220 kg/hod

Pracovní bod čerpadla

Průtok: 6,40 m³/h

Dopravní výška: 31,8 kPa

Viz příložený výpočet.

b) Specifikace materiálu

Popis	množství	mj
1. Čerpadlo Magna 3 50-40 F, rozteč 240mm, průtok do 21 m ³ /h výtlak 4 m	1	ks
2. Čerpadlo Magna 3 50-60 F, rozteč 240mm, průtok do 26 m ³ /h výtlak 6 m	1	ks
3. Termostatická hlavice, Uni-LH	114	ks
4. Zajištění proti krádeži pro termostatické hlavice Uni-LH (sada 5ks)	2	sada
5. Přímý radiátorový ventil, RFV9 DN10, kv2k = 0,65 m ³ /h	113	ks
6. Přímý radiátorový ventil, RFV9 DN15, kv2k = 0,65 m ³ /h	1	ks
7. Šroubení radiátorové uzavírací přímé s přednastavením, Combi3 DN10, kvs = 1,7 m ³ /h	113	ks
8. Šroubení radiátorové uzavírací přímé s přednastavením, Combi3 DN15, kvs = 1,7 m ³ /h	1	ks