

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

VZ Osazení termoregulačních ventilů s hlavicemi

na základě žádosti ze dne 19.06.2017

I. Dotaz:

Žádám o upřesnění v TZ, bod 7f), návrh na ovládání některých termost.hlavic dálkovými čidly – v nabídce s tímto uvažovat či nikoliv?

Dále je v projektu požadavek na zajištění některých stávajících termost. hlavic proti krádeži. K tomu je třeba znát typ a výrobce těchto hlavice. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

U zpracování nabídky je nutné postupovat v souladu se zpracovanou PD – ta pouze na možnost použití dálkových čidel u termoventilů upozorňuje, ale přímo nestanoví případy, kde by to přicházelo v úvahu. Pokud by tato situace v ojedinělých případech nastala, bude se řešit u realizace stavby.

Zajištění proti krádeži je v PD řešeno konkrétně – ve výkresech i výkazech výměr.

V Karviné dne 19.06.2017

Vyřizuje: Bc. Alexandra Klímová