



- 22 ks

– NOVÁ ZÁSUVKA :

– jednonásobná zásuvka s přepětovou ochranou napájená z DO zelená + dvojnásobná zásuvka zelená 16A napájená z DO, vč.rámečku krytu krabice pospojování a osazení , vč.napojení na stávající zásuvkový okruh v rozvaděči, vč.kabelů a elektromateriálu, vč.provedení drážek a jejich následného zapravení, barva dle ČSN 332140, příloha 6
- 22 ks
22x10=220bm

– NOVÁ DATOVÁ ZÁSUVKA :

– dvojnásobná datová zásuvka 400mm nad podlahou, vč.rámečku krytu krabice pospojování a osazení , vč.ochranných trubek Ø20 v drážce se zatažením nad podhled v centrální chodbě, vč. sekání a zapravení vlastní napojení na stávající datový okruh zajistí zadavatel
- 13 ks

– NOVÁ ZÁSUVKA pro vyvolávací systém :

– jednonásobná zásuvka s přepětovou ochranou, vč.rámečku krytu krabice pospojování a osazení, vč.napojení na stávající zásuvkový okruh v rozvaděči, vč.kabelů a elektromateriálu, vč.provedení drážek a jejich následného zapravení, barva dle ČSN 332140, příloha 6, OSADIT V BLÍZKOSTI DATOVÉ ZÁSUVKY VYVOL.SYST.
- 13 ks
13x2=26bm

– NOVÁ DATOVÁ ZÁSUVKA pro vyvolávací systém :

– dvojnásobná datová zásuvka, vč.rámečku krytu krabice pospojování a osazení. vč. předpřipravení ochranných trubek Ø20 osazených v drážkách ve zdivu se zatažením nad podhled v centrální chodbě, vč. sekání a zapravení vlastní napojení na stávající datový okruh zajistí zadavatel
- 2 ks

– NOVÁ ZÁSUVKA :

– jednonásobná zásuvka PO 16A bílá ve výšce nad pracovní deskou, vč.rámečku krytu krabice pospojování a osazení, vč.napojení na stávající zásuvkový okruh, vč.kabelů a elektromateriálu, vč.provedení drážek a jejich následného zapravení, barva dle ČSN 332140, příloha 6
- 1 ks

– NOVÉ svítidlo kuchyňské linky :

– zářivkové svítidlo pracovní plochy, plastové, délka min.600mm, světelný zdroj zářivka o délce 600 mm součástí, patice G13

– Parametry : světelný tok[lm] 420 ; barva bílá ; průměrná životnost [h] 1000 ; zdroj 1xG13/60W/230V součástí dodávky ; IP krytí IP20 ; integrovaný spínač

– včetně napojení na stávající světelný okruh , vč.kabelů a elektromateriálu, vč.provedení drážek a jejich následného zapravení

- Soustava – 3 NPE AC 50 Hz, 230/400V/TN–S– rozvody objektu
- v objektu v upravených prostorech doplnit ochranné pospojování na stávající HOP napojené na uzemnění objektu drátem FeZn provést doplňující pospojování :
 - kovové vodovodní a odpadní potrubí
 - kovové části vytápění a klimatizačního zařízení
 - přístupné kovové stavební prvky
 - doplňující pospojování provedeno dle ČSN 332000–7–701–ed.2

předpokládaná spotřeba kabelů

kabelové rozvody budou provedeny kabely CYKY 3(5)–J(0)x1,5(2,5) budou vedeny ve zdi pod omítkou / v příchkách SDK / pod bělinovým obkladem(opravít v š.250mm)

dod.zadavatele

datový kabel UTP cat6 v ohebné trubce pod omítkou / v příchkách SDK

- 4 ks
4x7=28bm

– PŘÍPRAVA PRO TLAČÍTKO SIGNALIZACE SESTRA PACIENT :

– osazení krabice a ochranných trubek Ø20 v drážce se zatažením do podhledu centrální chodby, vč. sekání a zapravení vlastní tlačítko a napojení zajistí zadavatel
- 1 ks
1x7=7 bm

– PŘÍPRAVA PRO INSTALACI SIGNALIZACE :

– osazení krabice a ochranných trubek Ø20 v drážce se zatažením nad podhled v centrální chodbě, vč. sekání a zapravení vlastní zařízení a napojení zajistí zadavatel
- 12 ks
12x3=36bm

– PŘÍPRAVA PRO ČTEČKU KARTOVÉHO SYSTÉMU :

– osazení krabice a ochranných trubek Ø20 v drážce se zatažením nad podhled v centrální chodbě, vč. sekání a zapravení vlastní čtečku a napojení zajistí zadavatel
- 12 ks
12x3=36bm

– ÚPRAVA DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ PRO OSAZENÍ OVLADATELNÉHO ZÁMKU KARTOVÝM SYSTÉMEM :

– upravení zárubně s osazením ovladatelné závory, vč.ochranných trubek Ø20 v drážce se zatažením do krabice pro čtečku karet, vč. sekání a zapravení vlastní napojení zajistí zadavatel

Vypracoval: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:	<div><div>Forsing</div><div>projekt s.r.o.</div><div>724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povstalec 1263/66 IČ:27847713</div></div>	Číslo zakázky:
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:		Datum: 07/2017
Odběratel: Nemocnice ve Frýdku–Místku, příspěvková organizace			Formát: A1
Místo: areál nemocnice v prostorách pavilonu D			Stupeň: DPS
Akce: VYBUDOVÁNÍ KARDIOCENTRA			Měřítko: 1:50
Obsah: ELEKTROINSTALACE, SLABOPROUD			Čís.výř.: 201