





: OCHRANA PŘI PORUŠE – čl. 411.3 :
OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ (NEPŘÍMÝ DOTYK) DLE 411.3
– Ochranné uzemnění a ochranné pospojování
– Automatickým odpojením v případě poruchy v síti TN
– Doplňková ochrana doplňující ochranné pospojování

: Síť TN ve smyslu čl. 411.4 (ČSN 33 2000–4–41 ed.2/Z1)

DRUH SÍTĚ : 3PEN, AC, 50 Hz, 400V / TN–C
: 1NPE, AC, 50 Hz, 230V / TN–S
OCHRANA DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2/Z1 : ZÁKLADNÍ OCHRANA – čl. 411.2 :
OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM (PŘÍMÝ DOTYK) DLE 411.2 PŘÍLOHA A
– Základní izolace živých částí
– Přepážky nebo kryty



SCHÉMA JIŠTĚNÍ A ZAPOJENÍ OBVODŮ:
2.ETAPA



SCHÉMA JIŠTĚNÍ A ZAPOJENÍ OBVODŮ:
3.ETAPA



SCHÉMA JIŠTĚNÍ A ZAPOJENÍ OBVODŮ:
4.ETAPA



SCHÉMA JIŠTĚNÍ A ZAPOJENÍ OBVODŮ:
5.ETAPA



SCHÉMA JIŠTĚNÍ A ZAPOJENÍ OBVODŮ:
KONEC REKONSTRUKCE

LEGENDA:

–Fx –A ROZPOJENÝ OBVOD VYTAŽENÉ POJISTKY

PSP
POJISTKOVÁ SKŘÍŇ PLASTOVÁ

POJISTKOVÁ SKŘÍŇ
R1–P, PSP 8x 400A



R02/...	...
R01/...	...
REVIZE / DATUM	POPIS

ZPRACOVAL	Ing. Josef Hubáček	ZPRACOVATEL	GENERÁLNÍ PROJEKTANT
KONTROLOVAL	Ing. Bohuslav Šulák		EP Roznov, a.s. Bohatcy Nimcová 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm tel.: 571 664 111, fax: 571 664 400 e-mail: ep@eproznov.cz
SCHVÁLIL (HIP)	Ing. Miroslav Béhal		
INVESTOR	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace		
MÍSTO STAVBY	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště Orlová	ČÍSLO ZAKÁZKY	K17100016

STAVBA
Aktualizace PD - Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí - pracoviště Orlová

OBJEKT	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení
STAVEBNÍ/INŽENÝRSKÝ OBJEKT	D.2.1 Silnoproudá elektrotechnika

NÁZEV VÝKRESU	DATUM 06/2017	MĚŘÍTKO	KOPIE
POLIKLINIKA KR, ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ	POČET A4 6	1:50	
	STUPEŇ DPS	OZNAČENÍ VÝKRESU 418E62-20	