



ZÁLOŽNÍ KABELOVÝ PŘÍVOD – NEMOCNICE POLIKLINIKA

PSP
POUŠŤKOVÁ SKŘÍŇ
PLASTOVÁ

PSP
POUŠŤKOVÁ SKŘÍŇ
R1-P, PSP 8x 400A
R1-N, PSP 8x 400A



LEGENDA:
ROZPOLEVÝ OBVOD
VÝTAŽNÉ POUŠŤKY

- Druh sítě : 3PEN, AC, 50 Hz, 400V / TN-C
: TNPE, AC, 50 Hz, 230V / TN-S
OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed2/Z1 : ZÁKLADNÍ OCHRANA – čl. 411.2 :
– Ochrana před přímým dotykem (přímý dotyk) dle 411.2.1
– Ochrana před nepřímým dotykem (nepřímý dotyk) dle 411.3
– Ochrana uzemnění a ochranné pospojování
– Automatickým odpojením v případě poruchy v síti TN
– Doplnkové ochrana doplňující ochranné pospojování
: Sít TN ve smyslu čl. 411.4 (ČSN 33 2000-4-41 ed2/Z1)

ROZ/...
ROZ/...
REVIZE/DATUM	POPS	VYPRACOVAN

ZPRACOVAN	Ing. Jiří Hrubý	ZPRACOVATEL	GENERÁLNÍ PROJEKTANT
KONTROLOVAN	Ing. Bohdan Štěp		
SCHVÁL (VPP)	Ing. Miroslav Běhal		
INVESTOR	Nemocnice s poliklinikou Karlova Ráje, příspěvková organizace		
MÍSTO STAVBY	Nemocnice s poliklinikou Karlova Ráje, pracoviště Otová		
STAVBA	Aktualizace PD - Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí - pracoviště Otová		



OBJEKT	D.2.2 Dokumentace technických a technologických zařízení	DATUM	06/2017	MĚŘITVO	1:100	KÓPE	
STAVBY/INVESTOR	D.2.1 Snoproud elektrotechnika	POČET A4	8	STAVBY/INVESTOR	DPS	418E62-22	
OBJEKT	KABELOVÉ ROZVODY NEMOCNICE, POLIKLINIKA						