SCHÉMA JIŠTĚNÍ A ZAPOJENÍ OBVODŮ:

2.ETAPA



SCHÉMA JIŠTĚNÍ A ZAPOJENÍ OBVODŮ:

3.ETAPA



SCHÉMA JIŠTĚNÍ A ZAPOJENÍ OBVODŮ:

4.ETAPA



SCHÉMA JIŠTĚNÍ A ZAPOJENÍ OBVODŮ:

5.ETAPA



PSP
POJISTKOVÁ SKŘÍŇ
PLASTOVÁ

POJISTKOVÁ SKŘÍŇ
R1–N, PSP 8x 400A
R2–N, PSP 8x 400A



DRUH SÍTĚ : 3PEN, AC, 50 Hz, 400V / TN–C
: 1NPE, AC, 50 Hz, 230V / TN–S

OCHRANA DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2/Z1 : ZÁKLADNÍ OCHRANA – čl. 411.2 :
OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM (PŘÍMÝ DOTYK) DLE 411.2 PŘÍLOHA A
– Základní izolace živých částí
– Přepážky nebo kryty

: OCHRANA PŘI PORUŠE – čl. 411.3 :
OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ (NEPŘÍMÝ DOTYK) DLE 411.3
– Ochranné uzemnění a ochranné pospojování
– Automatickým odpojením v případě poruchy v síti TN
– Doplňková ochrana doplňující ochranné pospojování

: Síť TN ve smyslu čl. 411.4 (ČSN 33 2000–4–41 ed.2/Z1)



SCHÉMA JIŠTĚNÍ A ZAPOJENÍ OBVODŮ:

KONEC REKONSTRUKCE





LEGENDA:

–Fx –A ROZPOJENÝ OBVOD VYTAŽENÉ POJISTKY

R02/...	...	...
R01/...	...	...
REVIZE / DATUM	POPIS	VYPRACOVAL

ZPRACOVAL	Ing. Josef Hubáček	ZPRACOVATEL	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: EP Roznov, a.s., Bohaty Nimcová 1720, CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, tel.: 571 654 111, fax: 571 654 400, e-mail: ep@eproznov.cz
KONTROLOVAL	Ing. Bohuslav Šulák		
SCHVÁLIL (HIP)	Ing. Miroslav Běhal		
INVESTOR	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace		
MÍSTO STAVBY	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště Orlová	ČÍSLO ZAKÁZKY	K17100016
STAVBA	**Aktualizace PD - Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí - pracoviště Orlová**		
OBJEKT	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení		
STAVEBNÍ/INŽENÝRSKÝ OBJEKT	D.2.1 Silnoproudé elektrotechnika		
NÁZEV VÝKRESU	NEMOCNICE KR, ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ	DATUM 08/2017; POČET A4 8; MĚŘÍTKO 1:50; KOPIE	
		STUPEŇ DPS; OZNAČENÍ VÝKRESU 418E62-19	