



PŘÍVODNÍ KABELY 0,4 kV–MDO
ZÁLOHOVANÉ



PŘÍVODNÍ KABELY 0,4 kV–MDO
NEZALOHOVANÉ

DRUH SÍTĚ : 3PEN, AC, 50 Hz, 400V / TN–C

OCHRANA DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2/Z1 : ZÁKLADNÍ OCHRANA – čl. 411.2 :
OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM (PŘÍMÝ DOTYK) DLE 411.2 PŘÍLOHA A
– Základní izolace živých částí
– Přepážky nebo kryty

: OCHRANA PŘI PORUŠE – čl. 411.3 :
OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ (NEPŘÍMÝ DOTYK) DLE 411.3
– Ochranné uzemnění a ochranné pospojování
– Automatickým odpojením v případě poruchy v síti TN





SCHÉMA JIŠTĚNÍ A ZAPOJENÍ OBVODŮ:

1.ETAPA
2.ETAPA



SCHÉMA JIŠTĚNÍ A ZAPOJENÍ OBVODŮ:

3.ETAPA



SCHÉMA JIŠTĚNÍ A ZAPOJENÍ OBVODŮ:

4.ETAPA



SCHÉMA JIŠTĚNÍ A ZAPOJENÍ OBVODŮ:

5.ETAPA



SCHÉMA JIŠTĚNÍ A ZAPOJENÍ OBVODŮ:

KONEC REKONSTRUKCE

LEGENDA:

–Fx / –A ROZPOJENÝ OBVOD VYTAŽENÉ POJISTKY

R02/...	...	...
R01/...	...	...
REVIZE / DATUM	POPIS	VYPRACOVAL

ZPRACOVAL	Ing. Josef Hubáček	ZPRACOVATEL	GENERÁLNÍ PROJEKTANT
KONTROLOVAL	Ing. Bohuslav Šulák		EP Roznov, a.s. Bořeny Nímcové 1720 CZ 756 61 Roznov pod Radhoštěm tel.: 571 654 111, fax: 571 654 400 e-mail: ep@eproznov.cz
SCHVÁLIL (HIP)	Ing. Miroslav Béhal		
INVESTOR	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace		
MÍSTO STAVBY	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště Orlová	ČÍSLO ZAKÁZKY	K17100016

STAVBA

Aktualizace PD - Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí - pracoviště Orlová

OBJEKT	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení
STAVEBNÍ/INŽENÝRSKÝ OBJEKT	D.2.1 Silnoproudá elektrotechnika

NÁZEV VÝKRESU: LDN, KR, ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ	DATUM 06/2017	MĚŘÍTKO 1:50	KOPIE
	POČET A4 4		
	STUPEŇ DPS	OZNAČENÍ VÝKRESU 418E62-21	