

Číslo místn.	Účel místnosti	Třída zrak. činnosti	Požadované hodnoty dle ČSN 730580			Vypočtené hodnoty				Osvětlovací systém	Hodnocení výpočtu (poznámka)
			D <sub>min</sub> (%)	D <sub>m</sub> (%)	r	D <sub>min</sub> (%)	D <sub>m</sub> (%)	D <sub>max</sub> (%)	r		
2.08 (3.08)	Pracovna lékaře	IV	1,50	5,0	0,20	1,03	2,72	5,96	0,17	boční	Vyhoví (hodnota pod 1,50% v malém prostoru na straně vstupu)
2.14 (3.14)	Pracoviště sestry	IV	1,50	5,0	0,20	1,87	3,48	5,73	0,32	boční	Vyhoví