



LEGENDA IZOLACÍ:

----- TEPELNÁ S OPLECHOVÁNÍM (100mm)

POZN.:

REALIZAČNÍ FIRMA V RÁMCI SVÉ DODÁVKY PROVEDE PRO VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ ÚČELY ROZPIS VZT POTRUBÍ (ROZDĚLENÍ VZDUCHOVODŮ NA JEDOTLIVÉ TVAROVKY A ROURY, VČETNĚ POTŘEBNÝCH "DOMĚRŮ") VZHLEDEM K PROSTOROVÝM NÁROKŮM VZT A CHARAKTERU OBJEKTU BUDOU VEŠKERÉ VZDUCHOVODY A KONCOVÉ ELEMENTY VZT MONTOVÁNY JAKO PRVNÍ PŘED OSTATNÍMI PROFESEMI – KOORDINACE NA STAVBĚ VZDUCHOVODY BUDOU PO CELÉ DELCE TEPELNĚ IZOLOVÁNY TL.100mm S OPLECHOVÁNÍM PŘIPOJENÍ VZT POTRUBÍ K VZT JEDNOTCE POMOCÍ PŘECHODOVÝCH ODSKOKŮ VYROBIT PO DOMĚŘENÍ VZT JEDNOTKA BUDE PO CELÉ DÉLCE RÁMU A POD NOŽIČKAMA PRUŽNĚ PODLOŽENA – RÝHOVANOU GUMOU KLM JEDNOTKA BUDE NA ZÁKLADOVÉM RÁMU PRUŽNĚ PODLOŽENA – RÝHOVANOU GUMOU NEBO OSAZENA NA SILENTBLOKY

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV			DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník: NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov		Autorizační razítko:	Schema: 	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz				
Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA Ing. LUDĚK VACULA				
Akce: NsP Havířov Příprava sterilních léčivých přípravků				
Zpracovatel částí:  Technika budov, s.r.o. Křenová 307/42 602 00 Brno		Zodpovědný projektant Ing. Petr Andrys	Vypracoval Ing. Jiří Eil	Pare:
Soubor (PS): PS 01 - Vzduchotechnika			Datum: SRPEN 2017	Číslo přílohy: D.2-3
Část PD: Vzduchotechnika			Zakázkové číslo: DPS-04-2017	
			Formát: 2 x A4	
Příloha: PŮDORYS STŘECHY			Stupeň: DPS	MĚŘITKO: 1:50