



LEGENDA ZNAČEK

----- STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD

POZNÁMKA

1. VZT JEDNOTKA SE ZVEDNE POMOCÍ PORTÁLOVÉHO JEŘÁBU. PATKY JEŘÁBU NUTNO PODLOŽIT V 8 MÍSTECH BETONOVOU DLAŽBOU 800x600x80 mm (8 ks). POLOHY DLAŽDIC BUDOU UPŘESNĚNY NA STAVBĚ.
2. VEŠKERÉ PROSTUPY VZT POTRUBÍ NUTNO DOIZOLOVAT CELOPLOŠNĚ NATAVENÝM ASFALTOVÝM PÁSEM S OBJÍMKOU VYTAŽENÝM 150 mm.
3. NOVÝ ASFALTOVÝ PÁS NA BETONOVÝCH SOKLECH NATAVIT CELOPLOŠNĚ S DOSTATEČNÝMI PŘESAHY PŘES STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ PÁS (MIN. 80 MM).

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV			DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník: NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov		Autorizační razítko:		<div>Schema:</div>