

NIP A DIOP Nemocnice Frýdek- Místek																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	12
místnost číslo	název místnosti	číslo zařízení	druh ventilace	Výměna	Plocha m2	světla výška m	objem místnosti m3	tlakové poměry	přívod vzduchu m3/h	přívod vzduchu m3/h	odvod vzduchu m3/h	odvod vzduchu m3/h	Vypoč. teplota °C	Vypoč. teplota °C	Vypoč. relativní vlhkost %	poznámka
	Zařízení1															
1.06	denní místnost zaměstnanců	1	K	8	9,6	2,65	25,44	rovn.	203,52	200	200		22	26	nedef.	
1.07	kuchyňka	1	K	8	4	2,65	10,6	podtl.	84,8	0	100		22	26	nedef.	
1.8	pokoj 2L	1	K	10	27,4	2,65	72,61	podtl.	726,1	720	750		22	26	35±10	
1.09	velín	1	K	8	18,2	2,65	48,23	přetl.	385,84	400	300		22	26	35±10	
1.10	pokoj 2L	1	K	10	29,10	2,65	77,115	podtl.	771,15	770	800		22	26	35±10	
1.23	pokoj 2L	1	K	10	28	2,65	74,2	podtl.	742	720	750		22	26	35±10	
1.22	pokoj 1L	1	K	10	17,2	2,65	45,58	podtl.	455,8	430	450		22	26	35±10	
1.21	pokoj 2L	1	K	10	27,3	2,65	72,345	podtl.	723,45	720	750		22	26	35±10	
1.20	pokoj 1L	1	K	10	16,8	2,65	44,52	podtl.	445,2	430	450		22	26	35±10	
1.12	chodba	1	K	4	50,8	2,65	134,62	přetl.	538,48	550	300		22	26	nedef.	odv. rozvaděč
1.13	sklad ŠP	1b	O	7	5,4	2,65	14,31	podtl.	100,17	0	0	100	22		nedef.	zaf. 1b
1.14	sklad ČP	1	K	8	6,8	2,65	18,02	přetl.	144,16	150	0		22		nedef.	
1.02	WC	1a	O	10	4,4	2,65	11,66	podtl.	116,6	0	0	130	22		nedef.	zaf. 1a
										5090	4850					
	Zařízení 2															
1.11	pokoj 1L	2	K	10	16,7	2,65	44,255	podtl.	442,55	430	450		22	26	35±10	
1.25	hyg. zázemí	2	K	6	5,3	2,65	14,045	podtl.	84,27	0	80		22		nedef.	
1.26	hygiena pacientů	2	K	8	18,3	2,65	48,495	podtl.	387,96	0	400		22		nedef.	
1.27	pokoj 2L	2	K	10	28,4	2,65	75,26	podtl.	752,6	720	750		22	26	35±10	
1.28	pokoj 2L	2	K	10	28,2	2,65	74,73	podtl.	747,3	720	750		22	26	35±10	
1.29	pokoj 1L	2	K	10	19,7	2,45	48,265	podtl.	482,65	480	500		22	26	35±10	
1.31	pokoj 1L	2	K	4	12,6	2,45	30,87	podtl.	123,48	300	320		22	26	35±10	
1.33	pokoj 1L	2	K	10	15,1	2,45	36,995	podtl.	369,95	350	370		22	26	35±10	
1.30	chodba	2	K	6	45,4	2,45	111,23	přetl.	667,38	1200	200		22	26	nedef.	
1.32	kuchyňka	2	K	8	3,40	2,45	8,33	podtl.	66,64	0	80		22	26	nedef.	
1.34	Velín	2	K	8	9	2,45	22,05	přetl.	176,4	220	150		22	26	nedef.	
1.39	denní místnost	2	K	6	8,2	2,45	20,09	rovn.	120,54	120	120		22	26	nedef.	
1.38	sklad léků	2	K	4	7,5	2,45	18,375	podtl.	73,5	0	80		22	24	nedef.	
1.42	dekontaminace	2a	O	6	18,1	2,45	44,345	podtl.	266,07	0	0	280	22		nedef.	zaf. 2a
1.40	úklid	2a	O	15	1,4	2,45	3,43	podtl.	51,45	0	0	50	22		nedef.	zaf. 2a
1.41	WC	2a	O	6	7,9	2,45	19,355	podtl.	116,13	0	0	130	22		nedef.	zaf. 2a
1.44	sklad přístrojů	2	K	4	13,3	2,45	32,585	podtl.	130,34	0	130		22		nedef.	
										4540	4380	460				
	Zařízení 3															
0.24	sprcha	3	TV	10	3,4	2,2	7,48	podtl.	74,8	0	180		24			
0.25	WC	3	TV	6	1,3	2,2	2,86	podtl.	17,16	0	50		24			
0.26	šatna	3	TV	8	9,2	2,2	20,24	přetl.	161,92	230	0		24			
0.27	šatna	3	TV	8	6,8	2,2	14,96	přetl.	119,68	230	230		24			
0.30	sprchy	3	TV	10	10,9	2,1	23,98	podtl.	239,8	0	360		24			
0.36	WC	3	TV	10	1,8	2,2	3,96	podtl.	39,6	0	50		24			
0.35	šatna	3	TV	8	24,5	2,2	53,9	přetl.	431,2	560	150		24			
0.34	šatna	3	TV	8	27,1	2,2	59,62	přetl.	476,96	620	210		24			
0.32	sprchy	3	TV	10	6,7	2,1	14,74	podtl.	147,4	0	360		24			
0.33	WC	3	TV	10	1,4	2,2	3,08	podtl.	30,8	0	50		24			
										1640	1640					

Legenda značení:

- K větrací zařízení s úpravou vzduchu filtrací, ohřevem , chlazením a vlhčením
- TV větrací zařízení s úpravou vzduchu filtrací, ohřevem
- O větrací zařízení pro odvod vzduchu