PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV

PŘÍPOJKY K TĚLESŮM A Cu ROZVODY NAD PODLAHOU JSOU NAVRŽENY V JEDNOTNÉ DIMENZI Cu 15x1



PŘÍPOJKY K TĚLESŮM A Cu ROZVODY NAD PODLAHOU JSOU NAVRŽENY V JEDNOTNÉ DIMENZI Cu 15x1

LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI		PODLAHA	OZN.	STĚNY	STROP
1.01	CHODBA	10,5	POVLAK.KRYTINA	S3	OMÍTKA+MALBA	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2300mm
1.02	WC S PŘEDSÍŇKOU	4,4	KER. DLAŽBA	S2	OMÍTKA+MALBA KER. OBKLAD (2000)	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2850mm
1.03	KOMUNIKACE S PŘÍBUZNÝMI	6,5	POVLAK.KRYTINA	S3	OMÍTKA+MALBA	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2850mm
1.04	MÍSTNOST PRO ZEMŘELÉ	6,2	POVLAK.KRYTINA	S3	OMÍTKA+MALBA	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2300mm
1.05	CHODBA	10,9	POVLAK.KRYTINA	S3	OMÍTKA+MALBA	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2300mm
1.06	DENNÍ MÍSTNOST PERSONÁL	9,6	POVLAK.KRYTINA	S3	OMÍTKA+MALBA	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2300mm
1.07	KUCHYŇKA	4,0	ANTISTATICKÉ PVC	S4	OMÍTKA+MALBA	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2300mm
1.08	LŮŽKOVÝ POKOJ	27,4	ANTISTATICKÉ PVC	S4	KER. OBKLAD (2650)	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2850mm
1.09	VELÍN	18,2	ANTISTATICKÉ PVC	S4	OMÍTKA+MALBA	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2300mm
1.10	LŮŽKOVÝ POKOJ	29,1	ANTISTATICKÉ PVC	S4	KER. OBKLAD (2650)	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2850mm
1.11	LŮŽKOVÝ POKOJ MOŽNOST PŘÁCE DŮSTOJNÍKA PACIENTA	16,7	ANTISTATICKÉ PVC	S4	KER. OBKLAD (2650)	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2850mm
1.12	CHODBA	50,8	ANTISTATICKÉ PVC	S4	OMÍTKA+MALBA	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2300mm
1.13	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	5,4	POVLAK.KRYTINA	S3	OMÍTKA+MALBA	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2850mm
1.14	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	6,8	POVLAK.KRYTINA	S3	OMÍTKA+MALBA	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2850mm
1.15	SKŘÍŇKY NÁVŠTĚV	9,9	ANTISTATICKÉ PVC	S4	OMÍTKA+MALBA	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2850mm
1.16	VÝTAH	2,3	STÁVAJÍCÍ – BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
1.17	VÝTAH	6,8	STÁVAJÍCÍ – BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
1.18	ÚKLIDOVÝ VOZÍK	4,5	POVLAK.KRYTINA	S3	OMÍTKA+MALBA	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2850mm
1.19	ZÁDVEŘÍ	4,7	POVLAK.KRYTINA	S3	OMÍTKA+MALBA	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2850mm
1.20	LŮŽKOVÝ POKOJ	16,8	ANTISTATICKÉ PVC	S4	KER. OBKLAD (2650)	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2850mm
1.21	LŮŽKOVÝ POKOJ	27,3	ANTISTATICKÉ PVC	S4	KER. OBKLAD (2650)	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2850mm
1.22	LŮŽKOVÝ POKOJ	17,2	ANTISTATICKÉ PVC	S4	KER. OBKLAD (2650)	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2850mm
1.23	LŮŽKOVÝ POKOJ	28,0	ANTISTATICKÉ PVC	S4	KER. OBKLAD (2650)	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2850mm
1.24	CHODBA	29,0	ANTISTATICKÉ PVC	S4	OMÍTKA+MALBA	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2300mm
1.25	WC ZTP	5,3	KER. DLAŽBA	S2	OMÍTKA+MALBA KER. OBKLAD (2000)	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2450mm
1.26	HYGIENA PACIENTŮ + WC	18,3	KER. DLAŽBA	S1	KER. OBKLAD (2450)	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2450mm
1.27	LŮŽKOVÝ POKOJ	28,4	ANTISTATICKÉ PVC	S4	KER. OBKLAD (2450)	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2450mm
1.28	LŮŽKOVÝ POKOJ	28,2	ANTISTATICKÉ PVC	S4	KER. OBKLAD (2450)	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2450mm
1.29	LŮŽKOVÝ POKOJ	19,7	ANTISTATICKÉ PVC	S4	KER. OBKLAD (2450)	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2450mm, 2300mm
1.30	CHODBA	45,4	ANTISTATICKÉ PVC	S4	OMÍTKA+MALBA	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2300mm

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI		PODLAHA	OZN.	STĚNY	STROP
1.31	LŮŽKOVÝ POKOJ	12,6	ANTISTATICKÉ PVC	S4	KER. OBKLAD (2450)	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2450mm
1.32	KUCHYŇ	3,4	ANTISTATICKÉ PVC	S4	OMÍTKA+MALBA	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2300mm
1.33	LŮŽKOVÝ POKOJ	15,1	ANTISTATICKÉ PVC	S4	KER. OBKLAD (2450)	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2450mm
1.34	VELÍN	9,0	ANTISTATICKÉ PVC	S4	OMÍTKA+MALBA	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2300mm
1.35	SKŘÍŇKY NÁVŠTĚV	5,3	POVLAK.KRYTINA	S3	OMÍTKA+MALBA	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2300mm
1.36	ZÁDVEŘÍ	5,5	POVLAK.KRYTINA	S3	OMÍTKA+MALBA	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2300mm
1.37	SCHODIŠTĚ	11,3	STÁVAJÍCÍ – BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
1.38	SKLAD LÉKŮ	6,6	POVLAK.KRYTINA	S3	OMÍTKA+MALBA	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2300mm
1.39	DENNÍ MÍSTNOST PERSONÁL	9,1	POVLAK.KRYTINA	S3	OMÍTKA+MALBA	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2300mm
1.40	OKLUDOVÁ MÍSTNOST	1,4	KER. DLAŽBA	S2	OMÍTKA+MALBA KER. OBKLAD (2000)	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2450mm
1.41	WC PERSONÁL	7,9	KER. DLAŽBA	S2	OMÍTKA+MALBA KER. OBKLAD (2000)	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2300mm
1.42	DEKONTAMINACE-MYTÍ VENTILAČNÍ	18,1	KER. DLAŽBA	S2	KER. OBKLAD (2450)	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2300mm
1.43	INSPEKČNÍ POKOJ – LÉKAŘ	20,5	POVLAK.KRYTINA	S3	OMÍTKA+MALBA	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2450mm
1.44	SKLAD PŘÍSTROJŮ	13,3	POVLAK.KRYTINA	S3	OMÍTKA+MALBA	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2300mm
1.45	WC+SPRCHA LÉKAŘ	4,0	KER. DLAŽBA	S1	KER. OBKLAD (2450)	ZAVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2450mm

POZNÁMKA

- PŘÍPOJKY K TĚLESŮM JSOU NAVRŽENY V JEDNOTNÉ DIMENZI Cu 15x1
- STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ PLOCHA BUDE DEMONTOVÁNA V CELÉM ROZSAHU, STOUPAČKY BUDOU ZACHOVÁNY

LEGENDA

- NOVĚ NAVRŽENÉ OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM A ZABUDOVANOU VENTILOVOU VLOŽKOU, S ATESTEM PRO NEMOCNIČNÍ ZAŘÍZENÍ (KROMĚ SKLADŮ, APOD.)
- STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY – OCEL
- NOVĚ NAVRŽENÉ STOUPAČKY – Cu
- TH – TERMOSTATICKÁ HLAVICE S KAPALINOVOU NÁPLNÍ
- RUA – REGULAČNÍ A UZAVÍRACÍ ARMATURA (ROHOVÁ) PRO TĚLESA SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM
- PG15 – PŘÍPOJOVACÍ GARNITURA PRO KOUPELNOVÁ TĚLESA SE STŘEDOVÝM PŘÍPOJENÍM
- R – STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ REGULACE VENTILOVÉ VLOŽKY, nast. 1–kv min.=0,13, nast. 8–kv min.=0,75 (2–0,22, 3–0,31, 4–0,38, 5–0,47, 6–0,57, 7–0,66)
- Cu (OCEL) ROZVODY V PODHLEDU, NEBO POD STROPEM
- Cu ROZVODY NAD PODLAHOU NAD SEBOU

VYTÁPĚNÍ −15°C

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
	Ivo Neužil	Ivo Neužil	Ing. Foldyna David	PPS KANIA PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST PPS Kania s.r.o., Mlékárská 665/10, 709 00 tel.: 596 245 252 , fax: 596 245 252 e-mail: projekce@pps-kania.cz
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Frýdek (634956), par.č. 657			
	MÍSTO STAVBY : Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace Et. Krásnohorské 320, Frýdek, 738 01 Frýdek – Místek – budova "A"			ARCHIV
	STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace Et. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek – Místek			STUPEŇ: DPS
NÁZEV AKCE : NIP a DIOP				DATUM: ZÁŘÍ 2017 / PARÉ
				Č. ZAKÁZKY: PPS- 32/17
OBJEKT :				MĚŘÍTKO: 1 : 100
ČÁST : D.1.4.3 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB				
OBSAH : PŮDORYS 1.NP				ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 32/17-D.1.4.3.b / Č.V. 02