



1 2 3 4 5 6 7 8

A ZAPOJENÍ SLABOPROUDÉHO ZAŘÍZENÍ – PRINCIPIELNĚ


B Zapojení pokojového terminálu do datového rozvaděče




B Zapojení zásuvek na sesterně do datového rozvaděče



C Zapojení tlačítka a táhla nouzového volání, a zásuvky pacienta do pokojového terminálu







C Zapojení vchodového terminálu, čtečky karet a příprava napájení pro el. zámek



E

LEGENDA PRVKŮ KUMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ SESTRA-PACIENT			
ZNAČENÍ	NÁZEV	ROZMĚRY	INSTALACE
	Hlavní terminál	338x210-235x195	zásuvka terminálu
	Zásuvka terminálu	82x82x23	KU 68
	Telefonní zásuvka IN-OUT	82x82x40	KU 68
	Datový rozvaděč	600x635x395	KU 68 KO 125 E
	Napájecí zdroj+lokální server	483x133x255	RA19"
	Univerzální police	483x43x184	RA19"
	Telefonní interface	120x80x18	US-19"
	Rozvodný panel 8x230V 19"/1U	485x43x45	RA19"
	Napájecí injektor	483x43x122	RA19"
	Datový přepínač	483x43x170	RA19"
	Svítilno signalizační	82x82x56	KU 68
	Pokojevý terminál	82x82x23	KU 68
	Pokojevý terminál hovorový	151x82x23	2xKP 67/2
	Pokojevý terminál hovorový s displejem	220x82x23	3xKP 67/2
	Služební terminál (vchod)	151x82x23	2xKP 67/2
	Čtečka karet (EM 125kHz)	82x82x23	KU 68
	Zásuvka pacienta s držákem	151x82x39	lůžková rampa
	Tlačítko pacienta	52x98x23	Zásuvka pacienta
	Táhlo nouzového volání	82x82x23	KU 68
	Táhlo a tlačítko nouzového volání	82x82x23	KU 68

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 <div>PPS KANIA PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div> <div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 262 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div>	
	Ing. Kania Jan	Michal Raška	Ing. Foldyna David		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Frýdek (634956), par.č. 657				
MÍSTO STAVBY : Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace El. Krásnohorské 320, Frýdek, 738 01 Frýdek – Místek – budova "V"				ARCHÍV	
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek – Místek				STUPEŇ DPS	
NÁZEV AKCE : NIP a DIOP				DATUM ZÁŘÍ 2017	PARÉ
				Č. ZAKÁZKY PPS- 32/17	
OBJEKT :				MĚŘÍTKO	
ČÁST : D.1.4.5 SLABOPROUDÉ ROZVODY				-	
OBSAH : SITUAČNÍ SCHÉMA ROZVODŮ S-P BLOKOVÉ SCHÉMA				ARCHÍVNÍ ČÍSLO : PPS- 32/17-D.1.4.5	Č.V. 6.16