


Kompresorová stanice - legenda	
1	Kompresor spirálový, výkon 12,9 m3/h při 10 bar
2	Vzdušník, objem 500 litrů (max. 2000 mm vysoký)
3	Jednotka čištění vzduchu, objem vzduchu na výstupu max. 12 m3/h
4	Redukční řada, dvojité z 10 na 4 bar, výkon max. 100 m3/h
5	Automatický odvaděč kondenzátu
6	Odpadní nádoba na kondenzát (kanýstr)

- LEGENDA:
- Potrubní rozvod stlačeného vzduchu (SV04)
 - Odvod kondenzátu
 - El. propojení
 - Pager
 - SP-P
 - Telekomunikační zařízení (provozní signalizace)
 - Signalizační panel provozního nouzového alarmu

Dräger Medical s.r.o.

Na Vyšehradě 1098, 572 01 Polička, Česká republika
Tel.: +420 468 001 383
E-mail: projekce@draeger.com

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div></div><div>PPS KANIA <small>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</small></div></div> <div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel.: 596 245 252, fax: 596 245 262 e-mail: projekce@pps-kania.cz</div>	
	Ing. Jan Biloš	Ing. Tomáš Mach	Ing. Tomáš Mach		
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Frýdek (634956), par.č. 657				
	MÍSTO STAVBY : Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace El. Krásohorské 320, Frýdek, 738 01 Frýdek – Místek – budova "V"				
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace El. Krásohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek – Místek				ARCHÍV	
				STUPEŇ	DPS
NÁZEV AKCE : NIP a DIOP				DATUM	PARÉ
				ŘÍJEN 2017	
				Č. ZAKÁZKY	
				170131	
OBJEKT :				MĚŘÍTKO	
ČÁST : D.2.2 MEDICÍÁLNÍ PLYNY				-	
OBSAH :				ARCHIVNÍ ČÍSLO :	Č.V.
Schema kompresorové stanice					04