LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	OZN.	STĚNY	STROP
0.01	CHODBA	66,1	EPOXIDOVÁ STĚRKA	S7	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
0.02	SKLAD	20,7	STÁVAJÍCÍ – BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
0.03	SKLAD	20,7	STÁVAJÍCÍ – BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
0.04	SKLAD	20,7	STÁVAJÍCÍ – BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
0.05	KOMPRESOROVÁ STANICE	20,9	EPOXIDOVÁ STĚRKA	S7	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
0.06	VAKUOVÁ STANICE	20,7	EPOXIDOVÁ STĚRKA	S7	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
0.07a	ROZVODNA ELEKTRO	10,6	STÁVAJÍCÍ – BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
0.07b	ROZVODNA ELEKTRO	10,6	STÁVAJÍCÍ – BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
0.08	STÁVAJÍCÍ VÝMĚNÍKOVÁ STANICE	21,9	STÁVAJÍCÍ – BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
0.09	ROZVODNA SLABOPROUD	20,7	EPOXIDOVÁ STĚRKA	S7	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
0.10	SKLAD	20,9	STÁVAJÍCÍ – BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
0.11	SKLAD	20,7	STÁVAJÍCÍ – BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
0.12	SKLAD	12,0	STÁVAJÍCÍ – BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
0.13	VÝTAH	6,8	STÁVAJÍCÍ – BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
0.14	VÝTAH	2,3	STÁVAJÍCÍ – BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
0.15	SKLAD	17,6	STÁVAJÍCÍ – BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
0.16	CHODBA	14,3	EPOXIDOVÁ STĚRKA	S7	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
0.17	SKLAD (ARCHIV)	32,2	KER. DLAŽBA	S5	OMÍTKA + MALBA KER. PÁSEK v.= 100mm	OMÍTKA + MALBA
0.18	SKLAD (ARCHIV)	18,9	KER. DLAŽBA	S5	OMÍTKA + MALBA KER. SOKL v.= 100mm	OMÍTKA + MALBA
0.19	SKLAD (ARCHIV)	6,2	KER. DLAŽBA	S5	OMÍTKA + MALBA KER. SOKL v.= 100mm	OMÍTKA + MALBA
0.20	SKLAD (ARCHIV)	9,9	KER. DLAŽBA	S5	OMÍTKA + MALBA KER. SOKL v.= 100mm	OMÍTKA + MALBA
0.21	SKLAD (ARCHIV)	5,2	KER. DLAŽBA	S5	OMÍTKA + MALBA KER. SOKL v.= 100mm	OMÍTKA + MALBA
0.22	CHODBA	13,6	KER. DLAŽBA	S5	OMÍTKA + MALBA KER. SOKL v.= 100mm	ZÁVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2100mm
0.23	CHODBA	2,4	KER. DLAŽBA	S5	OMÍTKA + MALBA KER. SOKL v.= 100mm	ZÁVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2100mm
0.24	SPRCHA	3,4	KER. DLAŽBA	S6	KER. OBKLAD (2100)	ZÁVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2100mm
0.25	WC	1,3	KER. DLAŽBA	S5	KER. OBKLAD (2100)	ZÁVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2100mm
0.26	ŠATNA	9,2	KER. DLAŽBA	S5	OMÍTKA + MALBA KER. SOKL v.= 100mm	ZÁVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2100mm
0.27	ŠATNA	6,8	KER. DLAŽBA	S5	OMÍTKA + MALBA KER. SOKL v.= 100mm	ZÁVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2100mm
0.28	CHODBA	3,6	KER. DLAŽBA	S5	OMÍTKA + MALBA KER. SOKL v.= 100mm	ZÁVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2100mm
0.29	WC	1,3	KER. DLAŽBA	S5	KER. OBKLAD (2100)	ZÁVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2100mm
0.30	SPRCHY	10,9	KER. DLAŽBA	S6	KER. OBKLAD (2100)	ZÁVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2100mm
0.31	CHODBA	3,6	KER. DLAŽBA	S5	OMÍTKA + MALBA KER. SOKL v.= 100mm	ZÁVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2100mm
0.32	SPRCHY	6,7	KER. DLAŽBA	S6	KER. OBKLAD (2100)	ZÁVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2100mm
0.33	WC	1,4	KER. DLAŽBA	S5	KER. OBKLAD (2100)	ZÁVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2100mm
0.34	ŠATNA	27,1	KER. DLAŽBA	S5	OMÍTKA + MALBA KER. SOKL v.= 100mm	ZÁVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2100mm
0.35	ŠATNA	24,5	KER. DLAŽBA	S5	OMÍTKA + MALBA KER. SOKL v.= 100mm	ZÁVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2100mm
0.36	WC	18,6	KER. DLAŽBA	S5	KER. OBKLAD (2100)	ZÁVĚSNÝ PODHLED S.V. = 2100mm

LEGENDA PŘÍSTROJŮ :

- SPÍNAČ, ŘAZENÍ 1, 230V, 10A, IP20
- SPÍNAČ, ŘAZENÍ 6, 230V, 10A, IP20
- SPÍNAČ, ŘAZENÍ 5, 230V, 10A, IP20
- SPÍNAČ, ŘAZENÍ 7, 230V, 10A, IP20
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 1, 230V, 10A, IP44
- STŘÍDAVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 6, 230V, 10A, IP44
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, BÍLÁ, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 16A, IP20
- ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, BÍLÁ, 230V, 16A, S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU "D"
- DO – ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, ZELENÁ, 230V, 16A, IP20
- DO – ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, ŽLUTÁ, 230V, 16A, IP20
- VDO – ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, ORANŽOVÁ, 230V, 16A, IP20
- R – ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, MODRÁ CEE, 230V, 16A, IP2 – PŘIPOJENÍ RENTGENU
- ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, 230V, 16A, IP44
- ZÁSUVKA 400 V NÁSTĚNNÁ, 16A, IP44
- PROSTOROVÝ TERMOSTAT
- ZNAČKA UDÁVAJÍCÍ ZVÝŠENOU OCHRANU POSPOJOVÁNÍM
- EL.VÝVOD MIN. 2M, 230 V,400V
- POHYBOVÝ SPÍNAČ, 360°, IP20
- POHYBOVÝ SPÍNAČ, IP44
- BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO, IP54

LEGENDA VEDENÍ :

- A – OCELOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 62/50 S PŘEPÁŽKOU A VÍKEM
- B – OCELOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 125/50 S PŘEPÁŽKOU A VÍKEM
- C – OCELOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 250/100 S PŘEPÁŽKOU A VÍKEM
- D – OCELOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 500/100 S PŘEPÁŽKOU A VÍKEM
- E – OCELOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 100/100 S FUNKČNÍ INTEGRITOU P60-R
- SDRUŽENÁ KABELOVÁ TRASA
- SDRUŽENÁ KABELOVÁ TRASA

LEGENDA ZAŘÍZENÍ :

- ELEKTROMOTOR
- ELEKTRICKÝ SPOTŘEBIČ

LEGENDA SVÍTIDEL:

A – LED SVÍTIDLO 37W, VESTAVĚNÉ DO RASTRU 600, IP44, ČISTÝ PROSTOR
A1 – LED SVÍTIDLO 17W, VESTAVĚNÉ DO RASTRU 600
B – LED SVÍTIDLO 59W, PŘEŘAZENÉ, IP 65
D – LED SVÍTIDLO 18W, PŘISAZENÉ, PLASTOVÉ, D335mm, IP 40
E – LED SVÍTIDLO 18W, PŘISAZENÉ, PLASTOVÉ, D335mm, IP 65
G – LED SVÍTIDLO 18W, ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU, IP 20, D210 mm
F – LED SVÍTIDLO POD LINKU 15W, PŘEŘAZENÉ, DÉLKA 913MM, IP20, PRIZMA
N1 – NOUZ. ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO LED, ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU, CENTRÁLNÍ ZDROJ
N2 – NOUZ. ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO LED, S PIKTOGRAMEM, JEDNOSTRANNÉ, ZAVĚŠENÉ, CENTRÁLNÍ ZDROJ
N3 – NOUZ. ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO LED, S PIKTOGRAMEM, OBOUSTRANNÉ, ZAVĚŠENÉ, CENTRÁLNÍ ZDROJ
N4 – NOUZ. ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO LED, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ ZDROJ,

HOP – HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE OBJEKTU
PAS – PŘÍPOJNICE DOPLŇUJÍCÍHO OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ V KRABICE KT250 VE ZDI

POZNÁMKA:
ZÁSUVKY V PROVOZNÍCH MÍSTNOSTECH UMÍSTIT 0,4m NAD PODLAHOU.
V KUCH. LINCE UMÍSTIT cca 20cm NAD PRACOVNÍ DESKOU. VYPÍNAČE UMÍSTIT 1,2m NAD PODLAHOU.
PŘI MONTÁŽI KABELOVÝCH TRAS V PODHLEDECH JE NUTNÁ KORDINACE S OSTATNÍMI VEDENÍMI TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ (VZT, TOPENÍ, PLYN, ZTI).
KABELY K VYPÍNAČŮM A NÁSTĚNNÝM SVÍTIDLŮM V CHÚC. VÉST MIN. 10MM POD OMÍTKOU.
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ KAMER CCTV, STA A EZS ZAŘÍZENÍ VIZ. PROJEKT SLABOPROUDU.

SCHÉMA ZAPOJENÍ SIGNALIZACE UPS



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
Ing. Kania Jan	Ing. Josef Nezval	Ing. Josef Nezval	PPS KANIA – PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00
tel.: 596 245 252, fax.: 596 245 262 e-mail: projekce@pps-kania.cz

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Frýdek (634956), par.č. 657
MÍSTO STAVBY : Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 320, Frýdek, 738 01 Frýdek – Místek – budova "V"
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek – Místek

ARCHÍV:
STUPEŇ: DPS
NÁZEV AKCE : NIP a DIOP
DATUM: Září 2017
PARÉ:
Č. ZAKÁZKY: PPS- 32/17
OBJEKT :
MĚŘÍTKO: 1:100
ČÁST : D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
OBSAH : PŮDORYS 1.PP
ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 32/17-D.1.4.4
Č.V. 02