


LEGENDA :

- 6 PO dveře prosklené EI30DP1C
- 1R PO dvířka rozvaděče EI15DP1S
- D1-04 PO ucpávka vodorovná/označení
- D2-08 PO ucpávka svislá/označení ve stropních konstrukcích rozvaděče EL
- hranice požár.úseku - konstrukce s požární odolností



POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Projektant:	Ing.Jan Česelský	Vypracoval:	Ing.J.Česelský
INVESTOR:			
Nemocnice ve Frýdku - Místku, p.o.			
NEMOCNICE VE FRÝDKU - MÍSTKU			
PAVILON D			
1.np			

Ing.Jan Česelský	
tel.: 596 638009	
www.prounie.cz	
e-mail: jan.ceselsky@prounie.cz	
Pujmanové 10	
709 00 Ostrava - Mar.Hory	
DATUM	08-2017
STUP.P.D.	PROJEKT
Č.ZAKÁZKY	2017037
	Č.VÝKRESU
	08