




LEGENDA :

- 4 PO dveře prosklené EI30DP1C
- 3R PO dvířka rozvaděče EI15DP1S
- B2-06 PO ucpávka vodorovná/označení
- 5 PO ucpávka stávající/označení - kontrola/oprava
- B2-09 PO ucpávka velkoplošná - nadpraží požárních dveří
- hranice požár.úseku - konstrukce s požární odolností



POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Projektant: Ing. Jan Česelský	Vypracoval: Ing. J. Česelský	Ing. Jan Česelský tel.: 596 638009 www.prounle.cz e-mail: jan.ceselsky@prounle.cz Pujmanově 10 709 00 Ostrava - Mar. Hory
INVESTOR: Nemocnice ve Frýdku - Místku, p.o. NEMOCNICE VE FRÝDKU - MÍSTKU PAVILONY B, C		
2.np		
DATUM 08-2017	PROJEKT STUP.P.D.	Č. ZAKÁZKY 2017037
Č. VÝKRESU 11		