



LEGENDA :

- 3 PO dveře prosklené EI30DP1C
- 3R PO dvířka rozvaděče EI15DP1S
- B4-07 PO ucpávka vodorovná/označení
- hranice požár.úseku - konstrukce s požární odolností

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Projektant: Ing. Jan Česelský	Vypracoval: Ing. J. Česelský	Ing. Jan Česelský tel.: 596 638009 www.prounle.cz e-mail: jan.ceselsky@prounle.cz Pujmanově 10 709 00 Ostrava - Mar. Hory	DATUM 08-2017
INVESTOR: Nemocnice ve Frýdku - Místku, p.o.	Nemocnice ve Frýdku - Místku, p.o.		STUP.P.D. PROJEKT
NEMOCNICE VE FRÝDKU - MÍSTKU PAVILONY B, C		Č. ZAKÁZKY 2017037	Č. VÝKRESU 19
4.np			

