

PO dveře
vyměněny v rámci výstavby
pavilonu chirurg.oborů

LEGENDA :

- 8 — PO dveře prosklené EI30DP1C
- 9R — PO dvířka rozvaděče EI15DP1S
- E01-1 — PO ucpávka vodorovná/označení
- D3-18 — PO ucpávka velkoplošná - nadpraží požárních dveří
- hranice požár.úseku - konstrukce s požární odolností



POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Projektant:		Vypracoval:	
Ing.Jan Česelský		Ing.J.Česelský	

Ing.Jan Česelský
tel.: 596 638009
www.prounle.cz
e-mail:jan.ceselsky@prounle.cz
Pujmanové 10
709 00 Ostrava - Mar.Hory

INVESTOR: Nemocnice ve Frýdku - Místku, p.o.

NEMOCNICE VE FRÝDKU - MÍSTKU
PAVILON E

3.np

DATUM	08-2017
STUP.P.D.	PROJEKT
Č.ZAKÁZKY	2017037
	Č.VÝKRESU
	17