



SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ

příspěvková organizace

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 3 k Veřejné zakázce

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
IČ: 47813750
Zastoupena: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

„Pavilony V + N - chlazení“

Číslo spisu: **SNO/Otr/2018/04/Pavilony V+N-chlazení**

Číslo zakázky: **P18V00000059**

(dále jen „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené Veřejné zakázce tyto informace k zadávací dokumentaci.

DOTAZ č. 1

Prosím o doplnění výkazu výměr – Paviilon V – chlazení čekárny 1.NP (m.č.133), kde chybí níže uvedené množství chladiva a proto se ani nezapočítává o konečné ceny.

1.4	Doplnění chladiva R410A	kg			0	
-----	-------------------------	----	--	--	---	--

ODPOVEĎ č. 1

Záleží na výrobci klimatizace na jakou délku potrubí chladiva je venkovní jednotka chladivem předplněna. Pokud není nutno doplňovat, bude 0,-Kč.

V Opavě dne 13. 3. 2018

MUDr. Ladislav Václavec, MBA
ředitel