

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m?	PODLAHA
301	SCHODIŠTĚ	30,7	–
302	CHODBA	60,8	PVC PODLAHOVINA
303	VYŠETŘOVNA	19,4	PVC PODLAHOVINA ELEKTROSTATICKY VODIVÁ
304	DATOVÝ ROZVADĚČ	1,2	PVC PODLAHOVINA
305	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	11,3	PVC PODLAHOVINA
306	STANOVIŠTĚ SESTER	56,9	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC
307	SKLAD	5,3	PVC PODLAHOVINA
308	UMÝVÁRNA	2,8	
309	HYGIENA PACIENTKY	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA
310	SLÉHACÍ BOX 1	31,8	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC
311	SLÉHACÍ BOX 2	27,4	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC
312	HYGIENA PACIENTKY	4,4	KERAMICKÁ DLAŽBA
313	SLÉHACÍ BOX 3	34,8	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC
314	HYGIENA PACIENTKY	4,3	KERAMICKÁ DLAŽBA
315	1. DOBA PORODNÍ – 2L	20,6	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC
316	HYGIENA PACIENTKY	6,4	KERAMICKÁ DLAŽBA
317	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	6,5	PROTISKLUZNÉ PVC
318	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	20,7	
319	PŘEVLÉKÁRNA PRO OTCE	6,0	PVC PODLAHOVINA
320	ČEKÁRNA	11,6	PVC PODLAHOVINA
321	WC IMOBILNÍ	4,6	KERAMICKÁ DLAŽBA

DVOUSYSTÉMOVÝ REPRODUKTOR
DVA SAMOSTATNÉ OKRUHY, KABEL4x1,5, VEDENÍ NEROZVĚTVOVAT
NÁSTĚNNÝ REPRODUKTOR

DVOUSYSTÉMOVÝ REPRODUKTOR
DVA SAMOSTATNÉ OKRUHY, KABEL4x1,5, VEDENÍ NEROZVĚTVOVAT
PODHLEDOVÝ REPRODUKTOR

DVOJZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE
(PRO TELEFON, DATA, CCTV, TECHNOLOGII MaR, WiFi a PODOBNĚ)

ZÁSUVKA TELEVIZE STA
ROZVOD KOAX. KABELEM

DOMÁCÍ TELEFON
KOMUNIKACE OD OBOU VSTUPŮ

POZNÁMKA: VYVOLÁVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO ČEKÁRNU
JE NA JINÉM VÝKRESE

Nemocnice ve Frýdku-Místku | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:
Nemocnice ve Frýdku-Místku,
příspěvková organizace
Elišky Krásnohorské 321
738 01 Frýdek-Místek

Autorizační razítko:

Schema:

Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. VLADIMÍR KUNDERA
Ing. LUDĚK VACULA

Akce:
Nemocnice ve Frýdku-Místku
- rekonstrukce porodních sálů

Zpracovatel části:	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Pare:
Alexa–projekce s.r.o. projektování silnoproudých rozvodů Minská 27a, Brno info@alexa-projekce.cz	ING. KAREL ALEXA	ING. KAREL ALEXA	

Objekt (SO): SO 01 - Rekonstrukce porodních sálů		Datum:	SRPEN 2016
		Zakázkové číslo:	DPS-04-2016
Část PD: Zařízení slaboproudé elektrotechniky		Formát:	84
		Stupeň:	DPS
Příloha: Půdorys - SLABOPROUD		Měřítko:	Číslo přílohy: **D.1.7-2**