

Nemocnice Frýdek – Místek, porodní 3NP – vytápění :

Jedná se o drobné úpravy stávajícího vytápění zapříčiněné změnami stavebních dispozic. Tyto úpravy nezmění spotřeby tepla, úpravy se týkají pouze vnitřních dispozic.

Slézací boxy včetně pokojů a prostor pro sestry zůstává vytápěno a větráno VZT. Nové sociální zařízení budou vytápěna nově topnými žebříčky napojenými na stávající stoupačky. Dále vyšetřovna a DMZ bude vytápěna tělesy. Těleso na chodbě bude zrušeno a nahrazeno novým u výtahu.

Tělesa budou panelová, napojena na stávající stoupačky, na všech budou termostatické ventily. V koupelnách topné žebříčky napojené zespodu přes regulační armaturu s TV. Přípoje ze zdí, ne z podlahy.

Přípojky těles ocel, přípojky pro žebříčky měď. Viditelná potrubí budou izolována minerální vlnou – lisované tvarovky.

Po montáži provede dodavatel topnou zkoušku zkrácenou 24h.

09/2016

Ing. Ivo Šťastný