

Detail HUP

HUP KULOVÝ UZÁVĚR DN32


- SKŘIŇ (ODVĚTRÁVANÁ S PRŮZOREM)

750/450/300 mm

FIXAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO UPEVNĚNÍ INSTALACE

SKŘIŇ OSAZENÁ VE FASÁDĚ OBJEKTU CCA 600 mm NAD TERÉNEM

/OSAZENÍ SKŘIŇĚ UPŘESNÍ ARCHITEKT/



TABULKA ZMĚN

ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
-	-	1./2017	-
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

NÁZEV STAVBY

NOVOSTAVBA LÉKÁRNY A ONKOLOGIE



HLAVNÍ PROJEKTANT ING. ARCH. MOŘHIL CHVÁLEK, MBA	ARCHITEKT ING. ARCH. TOMAŠ JANČA	PROJEKTANT ing.Petr Kudlík	VYPRACOVAL ing.Petr Kudlík	CHVÁLEK ATELIER s.r.o. Ing. Mořhil Chválek 702 00 OSTRAVA	ICO: 05735241 IČO: 05735240 email:info@chvalickatelier.cz
---	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	---

OBJEDNATEL SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, příspěvková organizace, I.P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov	STUPEŇ DPS	DATUM 11 / 2017
STAVEBNÍ OBJEKT SO 05 - Přípojky inženýrských sítí	ČÁST D-05.2 Přípojka plynu	FORMÁT A4 2x A4
NÁZEV VÝKRESU	ARCHIVNÍ ČÍSLO	ČÍSLO ZAKÁZKY 17-009-5

DETAIL UKONČENÍ PŘÍPOJKY PLYNU

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER S.R.O., BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIER CHVÁLEK S.R.O. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ

ČÍSLO VÝKRESU D-05.2-05	REVIZE
----------------------------	--------