2.NP - SCHÉMA VÝZTUŽE PRŮVLAKŮ - 1:25

PRŮBĚŽNOU VÝZTUŽ STYKOVAT PŘESAHEM O DÉLCE min 50 x ø STYKOVANÉ VÝZTUŽE

P-2-1



P-2-1 - ŘEZ



P-2-2



P-2-2 - ŘEZ



P-2-4, P-2-5, P-2-6



P-2-4, P-2-5, P-2-6 - ŘEZ



P-2-3



P-2-7



P-2-8



P-2-9



P-2-10



MATERIÁLY:

BETON:

C30/37–XC1–Cl0,2–Dmax22–S3
MODUL PRUŽNOSTI 32GPa PODLE ČSN ISO 6784

OCEL: B 500B, 10505(R)

MIN. KRYTÍ NOSNÉ VÝZTUŽE 25 mm

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992–1–1+souv. ČSN EN
VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206–1/Z3 A ČSN EN 13670
TŘÍDA TOLERANCÍ 1, KONTROLNÍ TŘÍDA 2, NÁRŮST PEVNOSTI BETONU VELMI POMALÝ

POZNÁMKY :

- VEŠKERÉ TVARY A PROSTUPY NUTNO KONFRONTOVAT SE STAVAŘSKÝMI VÝKRESY A VÝKRESY PROFESÍ, OTVORY DO VELIKOSTI 150mm MOŽNO VRTÁT DODATEČNĚ (NEBO DLE MOŽNOSTÍ DODAVATELSKÉ FIRMY)
- TVAR KONSTRUKCÍ VYCHÁZÍ ZE STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH POŽADAVKŮ
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE JE POTŘEBA ŘÁDNĚ OŠETŘOVAT, ABY NEDOŠLO KE VZNIKU TRHLIN OD HYDRATAČNÍHO TEPLA A SMRŠTĚNÍ
- JE NUTNÉ DODRŽET VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY PRO MONOLITICKÝ BETON,
- ÚČINKY OBJEMOVÝCH ZMĚN BETONU BUDOU ŘEŠENY VHODNÝM TECHNOLOGICKÝM OPATŘENÍM V KOORDINACI SE STATICKÝM ŘEŠENÍM
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

TABULKA ZMĚN

ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
-	-	11/2017	-
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

NÁZEV STAVBY
NOVOSTAVBA LÉKÁRNY A ONKOLOGIE

CHVÁLEK ATELIÉR

HLAVNÍ PROJEKTANT	ARCHITEKT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. ARCH. Martin CHVÁLEK, MBA	ING. ARCH. Tomáš JANČA	ING. Jiří CERVINKA	ING. Jiří CERVINKA

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. IČO: 03725674
Kollárova 1284/12 tel.: 595 693 200
702 00 OSTRAVA email:info@chvalekatelier.cz

OBJEDNATEL: SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, příspěvková organizace, I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov

STUPEŇ: **DPS** DATUM: říjen 2017

STAVEBNÍ OBJEKT: SO 03 - Novostavba lékárny a onkologie

ČÁST: Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce

MĚŘÍTKO: 1:25 FORMÁT A4: 7 x A4

NÁZEV VÝKRESU
2.NP - SCHÉMA VÝZTUŽE PRŮVLAKŮ

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 17-009-5
ČÍSLO VÝKRESU: D-03.2-12
REVIZE:

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., BEZ PÍSEMNÉHO SVOLENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIÉR CHVÁLEK s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽÍT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ