



2x PLYNOVÝ KOTEL

VÝKON 1 KOTLE 6,9–48,5kW (0,7–5,1 m3/hod)
MAXIMÁLNÍ INSTALOVANÝ VÝKON 97 kW (Qmax=10,2m3/hod)



VEDENO VE VĚTRANÉM-ROZEBIRATELNÉM PODHLEDU



HUP DN32 SOUČÁST PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY

REGULÁTOR TLAKU PLYNU STL/NTL

VÝSTUPNÍ TLAK 40kPa

VÝSTUPNÍ TLAK 2,3 kPa

KK DN40

MEMBRANOVÝ PLYNOMĚR G10 – Qmax= 10,2 m3/hod

KK DN40

SESTAVA OSAZENA VE SKŘINI 750/750/300 mm

LEGENDA




ROZVOD PLYNU – OCELOVÉ SVAŘOVANÉ POTRUBÍ

TABULKA ZMĚN

ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
-	-	1./2017	-
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

NÁZEV STAVBY

NOVOSTAVBA LÉKÁRNY A ONKOLOGIE



HLAVNÍ PROJEKTANT ING. ARCH. MGRIN CHVÁLEK, MBA	ARCHITEKT ING. ARCH. TOMÁŠ JANČA	PROJEKTANT Ing.Petr Kudlík	VYPRACOVAL Ing.Petr Kudlík	CHVÁLEK ATELIER s.r.o. Kotkovova 1064/12 702 00 OSTRAVA	IČO: 05725614 tel: 595 693 250 ehodlino@chvaliekatelier.cz
OBJEDNATEL SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, příspěvková organizace, I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov	STAVBNÍ OBJEKT SO 03 - Novostavba lékárny a onkologie	ČÁST D-03.3 Zdravotnicka	MĚŘITVO 1:50	STUPĚN DPS	DATUM 11/2017
NÁZEV VÝKRESU	ARCHIVNÍ ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU	FORMÁT A4	ČÍSLO ZAKÁZKY	17-009-5
SCHÉMA PLYNU		D-03.3.08		REVIZE	

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER S.R.O.. BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLÁSÍ ODPovědného ZÁSTUPCE FIRMY ATELIER CHVÁLEK S.R.O. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ K DALŠÍMU POUŽITÍ