DESKA NAD 1.NP D-1-1 - 1:50

SCHÉMA VÝZTUŽE PŘI SPODNÍM POVRCHU



ŘEZY - 1:25

A - A

SCHÉMA VÝZTUŽE SLOUPŮ - 1:25

SVISLOU VÝZTUŽ SLOUPŮ ZATÁHNOUT NA DÉLKU 800 MM DO SLOUPŮ VYŠŠÍHO PATRA

C-1-3 C-1-11
C-1-2 C-1-10
C-1-1 C-1-9



C-1-6
C-1-5
C-1-4



C-1-7



C-1-8



C-1-12



MATERIÁLY:

BETON:

C30/37–XC1–Cl0,2–Dmax22–S3
MODUL PRUŽNOSTI 32GPa PODLE ČSN ISO 6784

OCEL: B 500B, 10505(R)

MIN. KRYTÍ NOSNÉ VÝZTUŽE 25 mm

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1+souv. ČSN EN
VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206-1/Z3 A ČSN EN 13670
TŘÍDA TOLERANCÍ 1, KONTROLNÍ TŘÍDA 2, NÁRŮST PEVNOSTI BETONU VELMI POMALÝ

POZNÁMKY :

- VEŠKERÉ TVARY A PROSTUPY NUTNO KONFRONTOVAT SE STAVAŘSKÝMI VÝKRESY A VÝKRESY PROFESÍ, OTVORY DO VELIKOSTI 150mm MOŽNO VRTÁT DODATEČNĚ (NEBO DLE MOŽNOSTÍ DODAVATELSKÉ FIRMY)
- TVAR KONSTRUKCÍ VYCHÁZÍ ZE STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH POŽADAVKŮ
- POVRCH DESEK PROVÉST VE KVALITĚ, KTERÁ UMOŽNÍ PROVEDENÍ PODLAH DLE STAVEBNÍ ČÁSTI PD
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE JE POTŘEBA ŘÁDNĚ OŠETŘOVAT, ABY NEDOŠLO KE VZNIKU TRHLIN OD HYDRATAČNÍHO TEPLA A SMRŠTĚNÍ
- JE NUTNÉ DODRŽET VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY PRO MONOLITICKÝ BETON.
- ÚČINKY OBJEMOVÝCH ZMĚN BETONU BUDOU ŘEŠENY VHODNÝM TECHNOLOGICKÝM OPATŘENÍM V KOORDINACI SE STATICKÝM ŘEŠENÍM
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

TABULKA ZMĚN

ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
-	-	/./2017	-
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

NÁZEV STAVBY
NOVOSTAVBA LÉKÁRNY A ONKOLOGIE

CHVÁLEK ATELIÉR

HLAVNÍ PROJEKTANT	ARCHITEKT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
ING. ARCH. Martin CHVÁLEK, MBA	ING. ARCH. Tomáš JANČA	ING. Jiří ČERVINKA	ING. Jiří ČERVINKA	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. Kotkova 1068/12 702 00 OSTRAVA IČO: 05772674 tel.: 595 693 350 arnost@chvalekarchitekti.cz

OBJEDNATEL: SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, příspěvková organizace, I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov
STUPEŇ: **DPS** DATUM: říjen 2017

STAVEBNÍ OBJEKT: SO 03 - Novostavba lékárny a onkologie
ČÁST: Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce
MĚŘÍTKO: 1:50/25 FORMÁT A4: 9 x A4

NÁZEV VÝKRESU: **1.NP - SCHÉMA VÝZTUŽE PŘI SPODNÍM POVRCHU DESKY D-1-1 SCHÉMA VÝZTUŽE SLOUPŮ**

ARCHIVNÍ ČÍSLO: ČÍSLO ZAKÁZKY: **17-009-5**
ČÍSLO VÝKRESU: **D-03.2-08** REVIZE:

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIÉR S.R.O., BEZ PÍSEMNÉHO SVOLENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIÉR CHVÁLEK S.R.O. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽÍT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ.