VÝZTUŽ VĚNCŮ - 1:25

PRŮBĚŽNOU VÝZTUŽ STYKOVAT PŘESAHEM O DÉLCE min 50 x ø STYKOVANÉ VÝZTUŽE
PROVÁZAT ROHY

V-1-1

V-1-2

V-1-3

V-1-4

DESKA NAD 1.NP D-1-1 - 1:50

SCHÉMA VÝZTUŽE PŘI HORNÍM POVRCHU



VÝZTUŽ VÝTAHOVÉ ŠACHTY - 1:25

SVISLOU VÝZTUŽ STĚN ZATÁHNOUT NA DÉLKU 600 MM DO STĚN VYŠŠÍHO PATRA
PROVÁZAT ROHY

ŘEZ A-A



ŘEZ B-B



MATERIÁLY:

BETON:

C30/37–XC1–Cl0,2–Dmax22–S3
MODUL PRUŽNOSTI 32GPa PODLE ČSN ISO 6784

OCEL: B 500B, 10505(R)

MIN. KRYTÍ NOSNÉ VÝZTUŽE 25 mm

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992–1–1+souv. ČSN EN
VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206–1/Z3 A ČSN EN 13670
TŘÍDA TOLERANCÍ 1, KONTROLNÍ TŘÍDA 2, NÁRŮST PEVNOSTI BETONU VELMI POMALÝ

POZNÁMKY :

- VEŠKERÉ TVARY A PROSTUPY NUTNO KONFRONTOVAT SE STAVAŘSKÝMI VÝKRESY A VÝKRESY PROFESÍ, OTVORY DO VELIKOSTI 150mm MOŽNO VRTÁT DODATEČNĚ (NEBO DLE MOŽNOSTÍ DODAVATELSKÉ FIRMY)
- TVAR KONSTRUKCÍ VYCHÁZÍ ZE STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH POŽADAVKŮ
- POVRCH DESEK PROVÉST VE KVALITĚ, KTERÁ UMOŽNÍ PROVEDENÍ PODLAH DLE STAVEBNÍ ČÁSTI PD
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE JE POTŘEBA ŘÁDNĚ OŠETŘOVAT, ABY NEDOŠLO KE VZNIKU TRHLIN OD HYDRATAČNÍHO TEPLA A SMRŠTĚNÍ
- JE NUTNÉ DODRŽET VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY PRO MONOLITICKÝ BETON,
- ÚČINKY OBJEMOVÝCH ZMĚN BETONU BUDOU ŘEŠENY VHODNÝM TECHNOLOGICKÝM OPATŘENÍM V KOORDINACI SE STATICKÝM ŘEŠENÍM
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

TABULKA ZMĚN

ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
-	-	../2017	-
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

NÁZEV STAVBY
NOVOSTAVBA LÉKÁRNY A ONKOLOGIE

CHVÁLEK ATELIÉR

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. Martin CHVÁLEK, MBA	ARCHITEKT: ING. ARCH. Tomáš JANČA	PROJEKTANT: ING. Jiří ČERVINKA	VYPRACOVAL: ING. Jiří ČERVINKA

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Kotkova 1068/12
702 00 OSTRAVA
IČO: 03772674
tel.: 595 693 250
atelier@chvalekatelier.cz

OBJEDNATEL: SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, příspěvková organizace, I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov
STUPEŇ: **DPS**
DATUM: říjen 2017

STAVEBNÍ OBJEKT: SO 03 - Novostavba lékárny a onkologie
ČÁST: Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce
MĚŘÍTKO: 1:50/25
FORMÁT A4: 9 x A4

NÁZEV VÝKRESU: **1.NP - SCHÉMA VÝZTUŽE PŘI HORNÍM POVRCHU DESKY D-1-1 SCHÉMA VÝZTUŽE VĚNCŮ A VÝTAHOVÉ ŠACHTY**
ARCHIVNÍ ČÍSLO: 17-009-5
ČÍSLO VÝKRESU: D-03.2-09
REVIZE:

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., BEZ PŘEDCHOZÍHO SVOLENÍ OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIÉR CHVÁLEK s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽÍT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ.