


LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
OZN.	ÚČEL	M2
100	ZÁDVEŘÍ	10,3
101	PRODEJNA LÉKÁRNY	117,3
102	CHODBA - SKLADOVACÍ PLOCHA	14,5
103	PŘÍRUČNÍ SKLAD LÉKÁRNY	18,5
104	KANCELÁŘ	14,2
105	DENNÍ MÍSTNOST	29,5
106	UMÝVÁRNA ŽENY	6,7
107	WC ŽENY	1,5
108	ŠATNA ŽENY	19,6
109	UMÝVÁRNA MUŽI	6,8
110	WC MUŽI	1,5
111	ŠATNA MUŽI	3,1
112	CHODBA	3,1
113	VSTUPNÍ HALA SE SCHODÍSTĚM	8,6
114	VÝTAH	3,3
115	KANCELÁŘ-KONZULTAČNÍ PROSTOR	26,7
116	SKLAD LÉKÁRNY	87,7
117	SKLAD MIMOPROVOZNIHO PŘÍUMU	6,7
118	PŘÍUM ZBOŽÍ	16,8
119	PŘÍPRAVA ZBOŽÍ, SKLAD	17,2
120	SKLAD OBALŮ	6,2
121	ÚKLID	2,6
122	WC	2,0
123	UMÝVÁRNA LABORATORNÍHO VYBAVENÍ	10,9
124	LABORATÓŘ	29,1



TABULKA ZMĚN			
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
-	-	J./2017	-
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

POZNÁMKA

-VŠECHNY PŘÍPOJKY K OTOPNÝM TĚLESŮM JSOU DIMENZE 15

#### LEGENDA

21VK/500/1600	PANELOVÉ OT. TĚLESO VENTIL KOMPAKT SE SPODNÍM PŘÍPOJEM, VLOŽKA Kv 0,025-0,67 (Xp 2K), TYP/VÝŠKA, DÉLKA S KAPALINOVOU TERMOSTAT. HLAVICÍ PRO OT VK
20 HYG VK/500/1600	PANELOVÉ OT. TĚLESO HYGIENICKÉ VENTIL KOMPAKT SE SPODNÍM PŘÍPOJEM, VLOŽKA Kv 0,025-0,67 (Xp 2K), TYP/VÝŠKA, DÉLKA S KAPALINOVOU TERMOSTAT. HLAVICÍ PRO OT VK
O 510 PLPR	HLINÍKOVÉ ČLÁNKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO SE SPODNÍM PRÁVÝM PŘÍPOJEM, VLOŽKA Kv 0,13-0,87 (Xp 2K), TYP, VÝŠKA, POČET ČLÁNKŮ S KAPALINOVOU TERMOSTAT. HLAVICÍ
KLCM 1820/750	KOUPELNOVÉ TRUBKOVÉ TĚLESO ROVNÉ SE SPODNÍM STŘEDOVÝM PŘÍPOJEM, TYP VÝŠKA/ ŠÍŘKA
TRVR	SDRUŽENÝ DVOJREGUL. VENTIL, Kv 0,025-0,67 S UZAV. ŠROUBENÍM ROHOVÝ S KAPALIN. TERMOSTAT. HLAVICÍ
RPŠ	PŘÍPOJOVACÍ ŠROUBENÍ "H" ROHOVÉ PRO OT VK, Kvs 1,48
⑤	NASTAVENÍ 1. REGULACE TRVR A VENTIL. VLOŽKY OT. TĚLES

NÁZEV STAVBY				CHVÁLEK ATELIÉR	
NOVOSTAVBA LÉKÁRNY A ONKOLOGIE					
HLAVNÍ PROJEKTANT ING. ARCH. Martin CHVÁLEK, MBA	ARCHITEKT ING. ARCH. Tomáš JANČA	PROJEKTANT Radim Šelong	VYPRACOVAL Radim Šelong	CHVÁLEK ATELIER s.r.o. Kotkova 1064/12 702 00 OSTRAVA	ICO: 05725674 tel.: 595 693 250 email:info@chvalekatelier.cz
OBJEDNATEL SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, příspěvková organizace, I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov				STUPEŇ <b>DPS</b>	DATUM listopad 2017
STAVEBNÍ OBJEKT SO 03 - Novostavba lékárny a onkologie		ČÁST D-03.6 Vytápění		MĚŘÍTKO 1:100	FORMÁT A4 4x A4
NÁZEV VÝKRESU				ARCHIVNÍ ČÍSLO	ČÍSLO ZAKÁZKY 17-009-5
PŮDORY 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ				ČÍSLO VÝKRESU	REVIZE
				<b>D-03.6-02</b>	
TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o., BEZ PÍSEMNÉHO SVOLENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIER CHVÁLEK s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ					