

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje¹¹ se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

23-01-2018 /50/107/MAL.

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS01132/2018/BR/EPID
ČÍSLO JEDNACÍ.: KHSMS 01132/2018/BR/EPID
VYŘIZUJE: MUDr. Petr Kopřivík
Ing. Alena Ondrová
TEL.: 554 774 120
E-MAIL: petr.koprivik@khssova.cz

CHVÁLEK ATELIER, s.r.o.
Ing. arch. Martin Chválek
Kafkova 1064/12
702 00 Ostrava

DATUM: 18. 1. 2018

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost Ing. arch. Martina Chvála, ze dne 8. 1. 2018, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu „Novostavba lékárny a onkologie“ Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o..

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

s projektovou dokumentací pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení „Novostavba lékárny a onkologie“ v areálu SZZ Krnov, s účelem užívání stavby: provoz všech větracích a ochlazovacích systémů bude pouze v denní době,

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Na základě žádosti Ing. arch. Martina Chvála, ze dne 8. 1. 2018, o vydání stanoviska k akci „Novostavba lékárny a onkologie“ pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Jedná se o novostavbu dvoupodlažního pavilonu na parc. č. 1866/20 k.ú. Krnov – Horní Předměstí v nemocničním areálu. V přízemí pavilonu bude umístěna lékárna, ve II.NP bude onkologická ambulance. Část interiérů pavilonu bude nuceně větrána a část bude také v letním období klimatizována. Větrací a chladicí zařízení budou v provozu pouze v denní době. Noční provoz lékárny bude omezen na výdej léků.

Byla předložena hluková studie hodnotící vliv hluku z provozu navrhovaných větracích a chladicích zařízení zpracovaná RNDr. Jiřím Matějem, Bartošovice, 12/2017. V chráněném venkovním prostoru staveb nejbližších stávajících nemocničních pavilónů a obytných domů byly z provozu navrhovaných větracích a chladicích zařízení pro denní dobu vypočteny hodnoty $L_{Aeq,8h} = 32,6 \text{ dB} - 41,0 \text{ dB}$, chyba výpočtu je 3 dB. V noční době nebudou tato zařízení v provozu.

IČ: 71009167
ID datové schránky: w8pai4f
web: www.khssova.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00

Předložená projektová dokumentace stavby **odpovídá**, při respektování shora uvedených podmínek, požadavkům § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s ust. § 12 odst. 1, 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.



MUDr. Petr Kopřivík
vedoucí protiepidemického oddělení
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
územní pracoviště Bruntál

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát, 2 listy a projektová dokumentace

1x KHS, EPID/BR 2 listy