

LEGENDA PO :

N1.01

R(t), E(t), I(t), W(t)

REI 45DP1

EI 45DP1

R 45DP1

požární dělicí konstrukce
ohraničení požárního úseku

označení požárního úseku
mezní stavy požární odolnosti

požární odolnost stropu 45 minut, nehořlavá konstrukce

požadovaná požární odolnost
nenosné vnitřní požární stěny 45 minut, nehořlavá konstrukční část

požadovaná požární odolnost
nosného prvku 45 minut, nehořlavá konstrukční část



směry úniku



nouzové osvětlení



přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A



přenosný hasicí přístroj sněhový CO₂ s hasicí schopností 113B



pokud budou dveře opatřeny zámek, požaduje se
mechanická paniková klika dle ČSN EN 179



požární uzávěr bránící šíření tepla s požární odolností 15 minut,
hořlavá konstrukce kouřotěsný, samozavírač

PŮDORYS 1NP

