





LEGENDA :

- DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ VODIČEM CY4/ZZ
- PROPOJENÍ ELEKTROINSTALAČNÍCH KRABIC MX S PA PŘÍPOJNICI V RS0.1 VODIČEM CY16/54
- MX ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE K0125 S UZEMŇOVACÍ SVORKOVNICÍ (v=0,3m)
- U ZÁSUVKA PRO PŘÍPOJENÍ FUNKČNÍCH ZDRAVOTN.PŘÍSTROJŮ TYP 2495-0-059 + 2ks VIDLICE 0299-0-0032 (UMÍSTIT VEDLE SILOVÝCH ZÁSUVEK)
- VODNÉ POSPOJOVÁNÍ VE STROJOVNĚ VZT

OZNAČENÍ PŘÍPOJOVACÍCH MÍST :

- Z - OCELOVÁ ZÁRUBĚN DVEŘÍ
- V - VODA, ODPADY, DŘEZY
- UT - ŮSTŘEDNÍ TOPENÍ
- VN - VANA
- K - KOLO op.

DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 33 2000-7-701ed2 (NAPojIT Z PE)

NSP KARVINÁ-RÁJ				DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
Stavebník: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj Vydumchov 399/5, 734 12, Karviná Ráj		Autorizační razítko:		Schema: 			
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz		Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA Ing. LUDĚK VACULA					
Akce: NsP Karviná - rekonstrukce budovy následně péče - přemístění oddělení rehabilitace							
Zpracovatel částí: ING. JAROMÍR GLOVINA Průšanecká 4, 628 00 Brno Tel.: +420 604 328 780 E-mail: jglovina@rbbox.cz		Zodpovědný projektant ING. JAROMÍR GLOVINA 		Vypracoval ING. JAROMÍR GLOVINA 		PARE:	
Objekt (SO): SO 01 - Rekonstrukce 1.PP a 1.NP na rehabilitační středisko				Datum Únor 2018		Únor 2018	
Část PD: Zařízení silnoproudé elektrotechniky				Zakázkové číslo OSP/DPS-07-2017		Formát 18A4	
Příloha: DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ - 1.PP				Stupeň D.P.S		Číslo priority D.1.5-06	