


## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Č.M. | ÚČEL MÍSTNOSTI | m² |
|---|---|---|
| 1501 | SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR | 35,5 |
| 1502 | VÝTAH | 1,8 |
| 1503 | CHODBA | 58,2 |
| 1504 | STROJOVNA VZT | 32,7 |
| 1505 | SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR | 21,7 |
| 1506 | SKLAD | 2,0 |
| 1507 | VODOLOŽBA | 96,9 |
| 1508 | ŠATNA PACIENTI – MUŽI | 10,8 |
| 1509 | PŘEDSÍŇ | 2,9 |
| 1510 | SPRCHA | 2,5 |
| 1511 | WC | 1,5 |
| 1512 | ŠATNA PACIENTI – ŽENY | 9,7 |
| 1513 | PŘEDSÍŇ | 2,8 |
| 1514 | WC | 1,6 |
| 1515 | SPRCHA | 1,7 |
| 1516 | HYGIENA IMOBILNÍ | 6,4 |
| 1517 | ŠATNA ZAMĚSTNANCI | 33,8 |
| 1518 | PŘEDSÍŇ | 4,7 |
| 1519 | SPRCHA | 1,8 |
| 1520 | WC | 1,9 |
| 1521 | WC | 1,9 |
| 1522 | SPRCHA | 1,8 |
| 1523 | ELEKTROROZVODNA | 14,4 |
| 1524 | MECHANOTERAPIE | 30,6 |
| 1525 | TĚLOCVIČNA | 46,0 |
| 1526 | SKLAD | 12,9 |
| 1527 | CHODBA | 14,1 |
| 1528 | DATOVÝ ROZVAĎEČ, ROZVODNA SLP | 7,8 |
| 1529 | ŠATNA ZAMĚSTNANCI | 18,7 |
| 1530 | HYGIENA | 6,7 |
| 1531 | WC | 1,5 |

N01 NOVÉ STOUPAČKY PRŮBĚŽNÉ ZESPODU NAHORU
N01 NOVÉ STOUPAČKY NAHORU
N01 NOVÉ STOUPAČKY ZESPODU
S01 STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY PRŮBĚŽNÉ ZESPODU NAHORU
S01 STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY NAHORU
S01 STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY ZESPODU
TEPLOVODNÍ POTRUBÍ NOVÉ
TEPLOVODNÍ POTRUBÍ STÁVAJÍCÍ
STOUPAČKOVÉ UZÁVĚRY - STAD+HK S VYPOUŠTĚNÍM, NEPOPSANÉ JSOU STÁVAJÍCÍ

TOPNÝ SYSTÉM S EKVITERMNÍ REGUACÍ, OKRUHY JV+SZ, SAMOSTATNÉ PŘÍSTAVBA NAD KRYTEM CO.
TĚLESA LITINOVÁ - ČLÁNKOVÉ RADIÁTORY PŘEVÁŽNĚ 500/110mm,
NA VŠECH TĚLESECH TERMOSTATICKÉ VENTILY A UZAVÍRATELNÁ ŠROUBENÍ S MOŽNOSTÍ VYPOUŠTĚNÍ (BUDOU POUŽITY STÁVAJÍCÍ)
ROZVOD POTRUBÍ PŘEVÁŽNĚ NOVÝ, OCELOVÉ POTRUBÍ, SPOJE SVAŘOVÁNÍM, STOUPAČKY PŘEVÁŽNĚ STÁVAJÍCÍ.
PŘÍPOJKY K TĚLESŮM VEDENÉ VOLNĚ, NEZASEKANÉ.
VODOROVNÝ ROZVOD BUDE IZOLOVÁN.

OBJEKTOVÁ PŘEDÁVACÍ STANICE - STÁVAJÍCÍ MĚŘENÍ, NOVÉ REGULAČNÍ OKRUHY NAVRŽENÉ NA CELÝ OBJEKT - JV, SZ, PŘÍSTAVBA.

# NSP KARVINÁ-RÁJ

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
Výmuchov 3995, 734 12, Karviná Ráj

Autorizační razítko:

Schemac:




Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. VLADIMÍR KUNDERA
Ing. LUDĚK VACULA

Akce:
**NsP Karviná - rekonstrukce budovy následné péče - přemístění oddělení rehabilitace**

| Zpracovatel části: | Zodpovědný projektant | Vypracoval | PARE: |
|---|---|---|---|
| TOP-KLIMA, spol. s r.o.<br>Ing. Ivo Šťastný<br>Skrzyšova 4, 61400 Brno<br>Mě/fax: 603533910<br>e-mail: tstastny@volny.cz | ING. IVO ŠŤASTNÝ | ING. IVO ŠŤASTNÝ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objekt (SO): | SO 01 - Rekonstrukce 1.PP a 1.NP na rehabilitační středisko | Datum | ÚNOR 2018 |
| | | Zakázkové číslo | DSP/DPS-07-2017 |
| Část PD: | Zařízení pro vytápění staveb | Formát | 8A4 |
| | | Stupeň | D.P.S |
| Příloha: | PŮDORYS 1PP | Měřítko 1:100 | Číslo přílohy **D.1.4-01** |