


POZNÁMKA:

- ROZVADĚČ RM42 VE STROJOVNĚ VÝTAHŮ BUDE DOPLNĚN JISTIČEM 25/3/D PRO VÝVOD K NOVÉMU VÝTAHU. VÝVOD BUDE PROVEDEN KABELM CYKY-J 5x4 S UKONČENÍM U VSTUPU DO STROJOVNY. DODAVATEL VÝTAHU DODÁ HLAVNÍ VYPÍNAČ, DO KTERÉHO PŘÍVOD ZAPOJÍ
 - JISTIČ BUDE INSTALOVÁN NA MÍSTO POJISTEK PRO PŮVODNÍ VÝTAH
 - JÍMAČE NA PLOCHÉ STŘEŠE BUDOU UPEVNĚNÝ NA PODPĚRÁCH FB2
 - JÍMAČ JT2500 BUDE K VZT VÝÚSTKU ZAFIXOVÁN IZOLAČNÍ TYČÍ
 - JÍMACÍ A ZEMNÍČÍ SOUSTAVA JE STÁVAJÍCÍ
 - SOUČÁSTI PRVKŮ HROMOSVODU MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN EN 50 164
 - OCHRANA VÝÚSTKŮ VZT PŘED BLESKEM JE NAVRŽENA DLE ČSN EN 6235ed2 1až 4
- TŘÍDA OCHRANY II
OCHRANNÁ VZDÁLENOST s=0,55m
OCHRANNÝ ÚHEL PRO JT 2000: $\alpha = 73,9^\circ$
OCHRANNÝ ÚHEL PRO JT 2500: $\alpha = 72^\circ$



NSP KARVINÁ-RÁJ		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
Stavebník: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj Vydmuchov 399/5, 734 12, Karviná Ráj		Autorizační razítko:			
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz		Schema: 			
Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA Ing. LUDÉK VACULA					
Akce: NsP Karviná - rekonstrukce budovy následné péče - přemístění oddělení rehabilitace					
Zpracovatel částí: ING. JAROMÍR GLOVINA Prušánecká 4, 628 00 Brno Tel.: +420 604 328 790 E-mail: jglovina@nbox.cz				Zodpovědný projektant ING. JAROMÍR GLOVINA	
Objekt (SO): SO 01 - Rekonstrukce 1.PP a 1.NP na rehabilitační středisko		Datum	Únor 2018		
Část PD: Zařízení silnoproudé elektrotechniky		Zakázkové číslo	DSP/DPS-07-2017		
Příloha: DOPLNĚNÍ BLESKOSVODU A NAPOJENÍ VÝTAHU		Formát	A4		
		Stupeň	D.P.S		
		Měřítko	Číslo přílohy		
		1:100	D.1.5-14		