

LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
— — — —	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÉ PITNÉ VODY	PP-R PN20
— — — —	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	NEREZOVÁ OCEL
— — — —	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ CIRKULACE TEPLÉ VODY	NEREZOVÁ OCEL
— — — —	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	POZINKOVANÁ OCEL
— — — —	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ PITNÉ VODY	PP-R PN20
— — — —	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	NEREZOVÁ OCEL
— — — —	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	NEREZOVÁ OCEL

Legenda zařízovacích předmětů viz. technická zpráva

POZNÁMKA:
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z OCEL.OVÉHO NEREZOVÉHO POTRUBÍ.
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH.
PŘÍPADNĚ PŘÍCHYTKAM A ZAVĚSY TO, HLAVNĚ RIOVOD BUDE VEDEN POD STROPEM.
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CIRKULACE TEPLÉ VODY VEDENÉ POD STROPEM BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY KAŠIŘOVANÉ HLINIČITOU FOLIÍ.
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY I CIRKULACE VE STĚNĚ VODY A POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ Z PRÉMĚNĚNÉ PO POTRUBÍ.
- VÝBĚR TYPU ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ BUDE VYBÍRÁ INVESTOR A PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

NSP KARVINÁ-RÁJ

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
Vydmuchov 2665, 734 12 Karviná Ráj

Autorizační razítko:

Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Ostravská 267/29, 737 001 FRÝDEK
tel.: 541 211 433
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. VLADIMÍR KUNDERA
Ing. LUDĚK VACULA

Akce: **NsP Karviná - rekonstrukce budovy následné péče - přemístění oddělení rehabilitace**

Schema:

Zpracovatel části: MK PROFI Hradec Králové s.r.o.	Zodpovědný projektant: Martin Klamus	Vypracoval: Luboš Radoň	PARÉ:
Objekt (SO): SO 01 - Rekonstrukce 1.PP a 1.NP na rehabilitační středisko		Datum: Únor 2018	Zakázkové číslo: DSPDCPS-ET-2017
Část PD: Zdravotně technické instalace		Formát: 1:50	Title Art: D.P.S.
Příloha: Půdorys 1.PP - vodovod		Stupeň:	Číslo přílohy: **D.1.3.05**