

PŪDORYS 1PP

 $R(t), E(t), I(t), W(t)$

požární odolnost stropu 45 minut, nehořlavá konstrukce

požadovaná požární odolnost
nenosné vnitřní požární stěny 45 minut, nehořlavá konstrukční část

požadovaná požární odolnost
nosného prvku 45 minut, nehořlavá konstrukční část

požární uzávěr bránící šíření tepla s požární odolností 30 minut,
hořlavá konstrukce kouřotěsný, samozavírač



přenosný hasící přístroj práškový s hasící schopností 21A



přenosný hasící přístroj sněhový CO₂ s hasící
schopností 113B

● pokud budou dveře opatřeny zámkem, požaduje se mechanická paniková klika dle ČSN EN 179

